

## УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 51  
г. Йошкар-Олы «Подсолнушек»  
Н.З. Киверина

«18» января 2019 г.

### АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ № 1

Республика Марий Эл  
Наименование территориального  
образования субъекта РФ

«18» января 2019 г.

#### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 51 г. Йошкар-Олы «Подсолнушек»
- 1.2. Адрес объекта: 424039, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы, д. 91 А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
отдельно стоящее здание 2 этажа, 825,0 кв.м  
наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1144,0 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1988, последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019 г., капитального -
- 1.6. Наименование организации (учреждения), (полное и краткое юридическое наименование согласно Уставу): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 51 г. Йошкар-Олы «Подсолнушек»; МБДОУ «Детский сад № 51 «Подсолнушек»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 424039, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы, дом 91 А

#### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: образование детей

#### 3. Состояние доступности объекта

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом** (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): движение по ул. Красноармейская троллейбусом № 5,6 маршрутным такси № 1,8 до остановки «Анциферова», движение по ул. Транспортная маршрутным такси № 8 до остановки «Пятерочка», далее следовать по пешеходной дорожке к зданию учреждения.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

#### **3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м, 600 м

3.2.2 время движения (пешком) 15-20 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
*	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<b>ВНД</b>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<b>ВНД</b>
4	с нарушениями зрения	<b>ВНД</b>
5	с нарушениями слуха	<b>Б</b>
6	с нарушениями умственного развития	<b>Б</b>

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<b>ДЧ-И (У, О, Г, К) ВНД (С)</b>		
2	Вход (входы) в здание	<b>ДП-И (У), ДЧ-И (О, Г) ВНД (К, С)</b>		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<b>ДЧ-И (О, Г, У) ВНД (К, С)</b>		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<b>ДЧ -И (С, О, Г, У) ВНД (К)</b>		
5	Санитарно-гигиенические помещения	<b>ДЧ-И (Г, У, О) ВНД (К, С)</b>		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<b>ВНД (К, О, С, Г, У)</b>		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<b>ДУ</b>		

\*\*Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** — недоступно

#### 3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности: **ДЧ-И (О, Г, У), ВНД(К, С)**

Для повышения показателей доступности требуется: центральный вход в здание привести в соответствие с нормами доступности для МГН, необходимо дооборудование входной зоны поручнями, пандусом, наземной разметкой и средствами информации доступной для всех категорий инвалидов. Оборудовать системой навигации зону путей движения внутри здания и зоны целевого назначения здания. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности для МГН, для К, АФО. Необходимо расширить дверные проемы, дооборудовать их системой вызова помощи, недостающими поручнями, стационарным и откидным для унитаза, поручнем для раковины, перилами по периметру с/у, прочим недостающим оборудованием. Система информации и связи визуальные, акустические, тактильные на всём пути следования – отсутствуют. Перед входом в здание разместить плоско-выпуклую, дублированную шрифтом

Брайля главную табличку заведения, звуковой маяк. Организовать альтернативную форму обслуживания для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	ремонт (текущий, капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт (текущий, капитальный)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт (текущий, капитальный)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт (капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт (текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	технические решения невозможны
*	<b>Все зоны и участки</b>	текущий и капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2025 г. в рамках исполнения Государственной программы  
(наименование документа: программы, плана)

Российской Федерации «Доступная среда»

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: повышение значений (показателей) доступности для инвалидов объектов и услуг МБДОУ «Детский сад № 51 г. Йошкар-Олы «Подсолнушка»

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) доступность объекта для всех категорий инвалидов ДП-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*)

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать*) \_\_\_\_\_

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) \_\_\_\_\_;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается:

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ:

(наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании

- на 1 (одном) л.  
на 1 (одном) л.  
на 2 (двух) л.

4. Зоны целевого назначения объекта на 1 (одном) л.  
5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 (одном) л.  
6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 (одном) л.  
Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.  
Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.  
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы:

Ведущий специалист управления образования Аршакян Д.А.

(Должность, Ф.И.О.)

Члены рабочей группы:

Главный специалист ГКУ РМЭ «Центр предоставления мер социальной поддержки населению в городе

Йошкар-Оле Республики Марий Эл» Николаева Е.Г.

(Должность, Ф.И.О.)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

председатель МРО ВОИ Богомолова Н.Е.

(Должность, Ф.И.О.)

представители организации, расположенной на объекте

Старший воспитатель Томилова В.В.

(Должность, Ф.И.О.)

Заведующий хозяйством Мухамедзянова Р.М.

(Должность, Ф.И.О.)

Управленческое решение согласовано «18» января 2019 г. (протокол №1)  
Комиссией