



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Республике Марий Эл

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

Республика Марий Эл,  
г.Йошкар-Ола,  
ул. Машиностроителей, д. 121.  
(место выдачи предписания)

№ 679

18 декабря 2023 г.

Мною, заместителем начальника отдела санитарного надзора Управления  
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Республике Марий Эл Ельмаковой Надеждой Анатольевной  
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский  
сад № 68 "Золотой петушок г. Йошкар-Олы " (424028 Республика Марий Эл, г.  
Йошкар-Ола, ул. Строителей, 17 Б)

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)  
выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- в горячем цехе пищеблока, где установлены оборудования, являющиеся источниками  
выделения избытков тепла (плиты, пароконвектомат), не обеспечены местной  
системой вытяжной вентиляции (находится в неисправном состоянии), что является  
нарушением п.2.7.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к  
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".  
(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта,  
обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4)  
постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об  
особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора),  
муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений  
предписываю:

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению  
"Детский сад № 68 "Золотой петушок г. Йошкар-Олы " (424028 Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 17 Б) :

1. Оборудовать в горячем цехе пищеблока, где установлены оборудования, являющиеся источниками выделения избытков тепла, местную систему вытяжной вентиляции в соответствии с требованиями п.2.7.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Срок: 12.09.2024 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 68 "Золотой петушок г. Йошкар-Олы " (424028 Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 17 Б)

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл по адресу: г. Йошкар-Ола ул. Машиностроителей, д. 121, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом со сроком исполнения п.1 до 12.09.2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Заместитель начальника  
отдела санитарного  
надзора



Н.А. Ельмакова

(подпись)

(инициалы и фамилия)



С.А. Вигелин  
(инициалы и фамилия)

(подпись)