УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
Детский сад № 76
_____Яровикова З.А.
«25» января 2019 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№2.113

Республика Марий Эл
Наименование территориального образования субъекта РФ

«_25_» января 2019_ г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №76 г. Йошкар-Олы «Солнышко»
1.2. Адрес объекта: 424033, Республика Марий-Эл. г. Йошкар-Ола, б. Чавайна, д.20а.
1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание ____2___ этажей, 1856,2 м^2 кв.м
наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 8318 м^{2}кв.м
1.4. Год постройки здания 1981 , последнего капитального ремонта _-__
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2019 г., капитального* __-__
1.6. Наименование организации (учреждения), (полное и краткое юридическое наименование согласно Уставу): *Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 76 г. Йошкар-Олы «Солнышко»; МБДОУ «Детский сад №76 г. Йошкар-Олы»*
1.7. Юридический адрес организации (учреждения):*424033, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, б. Чавайна дом 20А*

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: образование детей

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): движение по ул. Воинов Интернационалистов троллейбусом № 2, 10, 11, маршрутным такси № 17, 22, 30, 21 до остановки «Эшкинина», далее следовать по пешеходной дорожке; движение по ул.Эшкинина троллейбусом № 2, маршрутным такси № 18, до остановки «Набережная», далее следовать по пешеходной дорожке , переход через проезжую часть.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:
троллейбусы маршрута № 11 (инв. № 292).
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 450-520 м
3.2.2 время движения (пешком) 10 – 12 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),
3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*
3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть*, нет (наличие бордюров)

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 76 Г. ЙОШКАР-ОЛЫ", Яровикова Зинаида Анатольевна, Заведующий
06.10.2021 08:26 (MSK), Сертификат № 37179D00D9ACF1BF4F91C5E386B90D6A

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (_____)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)*
*	**Все категории инвалидов и МГН**	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	**Основные структурно-функциональные зоны**	**Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов****	**Приложение**	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**ДЧ-И (У, О, Г, К) ВНД (С)**		
2	Вход (входы) в здание	**ДП-И (У), ДЧ-И (Г), ВНД (К,С,О)**		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**ДЧ-И (О, У) ВНД (К, Г,С)**		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**ДП-И (У) ДЧ-И (О) ВНД (К, Г,С)**		
5	Санитарно-гигиенические помещения	**ВНД (К, О, С, Г, У)**		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	**ВНД (К, О, С, Г, У)**		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	**ДУ**		

****Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** — недоступно

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности: Для повышения показателей доступности требуется: у входа на территорию необходимо оформить вывеску с информацией об ОСИ со шрифтом Брайля, кнопку вызова персонала; центральный вход в здание привести в соответствие с нормами доступности для МГН: установить подъемник, дооборудовать входную зону поручнями, наземной разметкой и средствами информации доступной для всех категорий инвалидов. Оборудовать системой навигации зону путей движения внутри здания и зоны целевого назначения здания. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности для МГН. Необходимо расширить дверные проемы, дооборудовать их системой вызова помощи, недостающими поручнями, стационарным и откидным для унитаза, поручнем для раковины,

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 76 Г. ЙОШКАР-ОЛЫ", Яровикова Зинаида Анатольевна, Заведующий
06.10.2021 08:26 (MSK), Сертификат № 37179D00D9ACF1BF4F91C5E386B90D6A

перилами по периметру с/у, прочим недостающим оборудованием. Система информации и связи визуальные, акустические, тактильные на всём пути следования – отсутствуют. Необходимо разместить перед входом в здание кнопку вызова персонала, плоско-выпуклую, дублированную шрифтом Брайля главную табличку заведения, звуковой маяк. Организовать альтернативную форму обслуживания для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	**Основные структурно-функциональные зоны объекта**	**Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	ремонт (текущий, капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт (текущий, капитальный)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт (текущий, капитальный)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт (капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт (текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	технические решения невозможны
*	**Все зоны и участки**	текущий и капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2.Период проведения работ _2025 г._ в рамках исполнения Государственной программы
(наименование документа: программы, плана)
Российской Федерации «Доступная среда»

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: повышение значений (показателей) доступности для инвалидов объектов и услуг **МБДОУ «Детский сад № 76 г. Йошкар-Олы»**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) доступность объекта для всех категорий инвалидов **ДП-И (О,С,У,Г), ДЧ-И(К)**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)* _____

4.4.3. техническая экспертиза _____

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)_____

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается:

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ:
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 76 Г. ЙОШКАР-ОЛЫ", Яровикова Зинаида Анатольевна, Заведующий
06.10.2021 08:26 (MSK), Сертификат № 37179D00D9ACF1BF4F91C5E386B90D6A

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 1	л.
2. Входа (входов) в здание	на 2	л.
3. Путей движения в здании	на 2	л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 2	л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 1	л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 1	л.
Результаты фотофиксации на объекте _____	на _____	л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____	на _____	л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы:
Ведущий специалист управления образования Аршакян Д.А.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы:
Главный специалист Николаева Е.Г.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов
председатель МРО ВОИ Богомолова Н.Е.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации, расположенной на объекте
Старший воспитатель Остапенко В.Н.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано «29» 01 2019 г. (протокол № 3)
Комиссией (название).

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 76 Г. ЙОШКАР-ОЛЫ", Яровикова Зинаида Анатольевна, Заведующий
06.10.2021 08:26 (MSK), Сертификат № 37179D00D9ACF1BF4F91C5E386B90D6A