

I. Результаты обследования

1. Территория, прилегающая к зданию (участка)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 76 г. Йошкар-Олы «Солнышко»

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть /нет	номер на плане	номер фото	содержание	значение для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Вход (входы) на территорию	есть			Отсутствует вывеска с информацией об ОСИ со шрифтом Брайля, кнопка вызова персонала	все	Приобретение и установка	ТР
Территория объекта	есть			Плиты, асфальтовое покрытие не ровные (имеются многочисленные выбоины.), частично отсутствуют; ширина не соответствует нормам,		Привести в соответствие	
Путь (пути) движения на территории	есть			На пути следования к объекту отсутствует информационное сопровождение, доступное для инвалидов (визуальное, акустическое, тактильное)		Привести в соответствие	ТР
Лестница (наружная)	нет						
Пандус (наружный)	нет						
Автостоянка и парковка	нет						
Общие требования к зоне						Привести в соответствие	ТР, КР

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Территория, прилегающая к зданию (участка)	ДЧ-И (У, О, Г, К) ВНД (С)			ТР, КР

* Указывается: ДП-В доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 2
к акту обследования объекта
к паспорту доступности объекта
№ 2.113 от 25.01.2019 г.

I. Результаты обследования

2. Вход (входы) в здание

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 76 г. Йошкар-Олы «Солнышко»
424033, РМЭ, г. Йошкар-Ола, б. Чавайна 20А**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/ нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалид а (категор ия)	содержан ие	виды работ
Лестница (наружная)	есть			Отсутствуют: контрастное исполнение, тактильная полоса, поручни. Крыльцо, % уклона лестницы не соответствуют требуемым размерам	С, О	Привести в соответствие	ТР
Пандус (наружный), подъемник	нет			Отсутствует пандус, звуковой маяк у входа	К	Установка подъемника и звукового маяка у входа	КР
Входная площадка (перед дверью)	есть			Размеры площадки не соответствуют нормативам Отсутствует тактильная информация об объекте, поручни	С,К,О,Г	Привести в соответствие	ТР, КР
Дверь (входная)	есть			Отсутствует вывеска с информацией об ОСИ со шрифтом Брайля, кнопка вызова персонала, уменьшить высоту порога (0,15)	С,К,О,Г	Привести в соответствие	КР
Тамбур	есть			-	С,К,О,Г	-	-
Общие требования к зоне						Привести в соответствие	ТР, КР

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта
---	---	------------	---

	обследования объекта)			
		номер на плане	номер фото	
Вход (входы) в здание	ДП-И (У), ДЧ-И (Г), ВНД (К,С,О)			ТР,КР

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.
** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования

2. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 76 г. Йошкар-Олы «Солнышко»
424033, РМЭ, г. Йошкар-Ола, б. Чавайна 20А**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Отсутствуют: зона Т-9, указатели направления движения- входа и выхода, пиктограммы, речевые информаторы и маяки, экраны, текстовое табло для дублирования звуковой информации, тактильная схема, аудиовизуальные информационно-справочные системы, поручни по пути движения	все	Привести соответствие	ТР
Лестница (внутри здания)	есть						
Пандус (внутри здания)	нет						
Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
Дверь	есть			Ширина проема в свету менее 0,9м. Высота порога более 0,025 м. Отсутствуют фиксаторы. Отсутствует предупреждающая тактильная разметка при входе, тактильная вывеска	К, О, С	Привести соответствие	ТР, КР
Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности)				Отсутствие предупреждающей тактильной разметки	С	Приобретение и установка	ТР
Общие требования к зоне							

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДЧ-И (О, У) ВНД (К, Г,С)			КР,ТР

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Результаты обследования

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 76 г. Йошкар-Олы «Солнышко»
424033, РМЭ, г. Йошкар-Ола, б. Чавайна 20А**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть / нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Кабинетная форма обслуживания	есть			Отсутствует зона Т 9, имеются пороги в дверных проемах Не соответствует ширина дверных проемов. Отсутствие контрастной и рельефной поверхностей на порогах кабинетов, вывесок на кабинетах для инвалидов	К, О, С	Привести в соответствие	КР, ТР
Зальная форма обслуживания	есть			Имеются пороги в дверных проемах Не соответствует ширина дверных проемов. Отсутствие контрастной и рельефной поверхностей на порогах кабинетов, вывесок на кабинетах для инвалидов	К, О, С	Привести в соответствие	КР, ТР
Прилавочная форма обслуживания	нет						
Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть			Имеются пороги в дверных проемах Не соответствует ширина дверных проемов. Отсутствие контрастной и рельефной поверхностей на порогах кабинетов, вывесок на кабинетах для инвалидов	К, О, С	Привести в соответствие	КР, ТР

Кабина индивидуального обслуживания	нет						
Общие требования к зоне						Привести в соответствие	КР, ТР

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У) ДЧ-И (О) ВНД (К, Г,С)			КР, ТР

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.
 ** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования

5. Санитарно-гигиенические помещения

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 76 г. Йошкар-Олы «Солнышко»
424033, РМЭ, г. Йошкар-Ола, б. Чавайна 20А**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть /нет	номер на плане	номер фото	содержание	значим о для инвали да (категория)	содержание	виды работ
Туалетная комната	есть			Отсутствие: -знаков доступности помещения, -тактильной маркировки санузла, опорного поручня, зоны для кресла -коляски рядом с унитазом, крючков для костылей Не соответствие: ширины дверного проема; зон раковин, кранов (отсутствие сенсорных кранов), кнопки обратной связи	все	Привести в соответствие	КР
Душевая/ванная комната	нет						
Бытовая комната (гардеробная)	нет						
Общие требования к зоне						Привести в соответствие	КР

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД			КР

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования

6. Система информации на объекте

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 76 г. Йошкар-Олы «Солнышко»
424033, РМЭ, г. Йошкар-Ола, б. Чавайна 20А**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта#	
	есть/нет	номер на плане	номер фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Визуальные средства	нет			Отсутствуют знаки и схемы доступности по всему периметру движения инвалидов по зданию	К,О,Г,У	Приобретение и установка	ТР
Акустические средства				Отсутствуют звуковые маячки; шумовые индикаторы; средства звуковоспроизведения, речевые синтезаторы; индукционная петля и другие, электроакустические (звукоусиливающие) приспособления	С, Г	Приобретение и установка	ТР
Тактильные средства				Отсутствуют тактильные поверхности покрытий полов, ручек дверей, рычагов управления, выключателей различных пластических форм и фактур, позволяющих легко различать их на ощупь. На поручнях вдоль путей движения и на их концах следует устанавливать тактильные указатели с рельефным шрифтом	С	Приобретение и установка	ТР
Общие требования к зоне						Привести соответствие	ТР

II. Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта
		номер на плане	номер фото	
Система информации на объекте	ВНД (К, О, С, Г, У)			Текущий ремонт

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

**Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____