



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 16а,
тел. (8362) 42-46-72, 42-46-21, факс 41-19-51 E-mail: gu_gochs@mari-el.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. ГСБ 38а,
(8362) 69-02-25, 64-30-56, 69-02-25, 69-02-26, факс 64-30-56, E-mail: undmari - el@mail.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА»

424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Волкова д. 107, тел/факс (8362) 69-02-58

Акт обследования № 103

«07» сентября 2015 года
15 ч. 00 мин.

г. Йошкар-Ола

Государственный инспектор по пожарному надзору – инспектор ОНД городского округа «Город Йошкар-Ола» старший лейтенант внутренней службы Мосунова Марина Мансуровна
(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование, рассматривавшего заявление)

в период с 14 ч. 00 мин. «07» сентября 2015 г. по 15 ч.00 мин. «07» сентября 2015 г. проведено обследование документов, объекта заявителя на территории, в зданиях и сооружениях МБДОУ «Детский сад № 76 г. Йошкар-Олы «Солнышко»

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.

расположенного (-ых) по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, б. Чавайна, 20а.

при обследовании совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад № 76 г. Йошкар-Олы «Солнышко» Яровиковой Зинаидой Анатольевной.

Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание МБДОУ «Детский сад № 76 г. Йошкар-Олы «Солнышко» представляет собой 2-этажное строение. Функциональное назначение объекта-Ф 1.1. Конструктивное решение здания следующее: фундаменты – кирпичные ленточные; наружные и внутренние стены – кирпичные; перегородки – кирпичные, перекрытия – железобетонные, кровля – плоская рубероидная по железобетонным плитам. Здание отвечает 2 степени огнестойкости по СНиП 21-01-97.

Планировочное решение здания представляет собой набор игровых, спальных помещений, игровой зал, музыкальный зал, медицинский кабинет с выходом, ведущим к лестничным клеткам.

Расстояние до ближайшей пожарной части в пределах 2 километра.


2) в ходе обследования установлено: нарушений не выявлено.

С актом обследования ознакомлен:

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 76 г. Йошкар-Олы «Солнышко» Яровикова Зинаида Анатольевна

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

«07» сентября 2015 г.


 (подпись)

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 76 г. Йошкар-Олы «Солнышко» Яровикова Зинаида Анатольевна

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина)

«07» сентября 2015 г.

 (подпись)

Вывод по результатам обследования: МБДОУ «Детский сад № 76 г. Йошкар-Олы «Солнышко» соответствует требованиям пожарной безопасности.

Обследование проводил:

Инспектор ОНД
городского округа «Город Йошкар-Ола»

М.М. Мосунова

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«07» сентября 2015 г.



* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору