



**Федеральная служба по экологическому, технологическому
и атомному надзору
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

А/я. 35, Зинина ул., д. 4, Казань, 420097. Тел, (843)231-17-77, факс (843)231-17- 01.

E-mail: privol@gosnadzor.ru

Марийский территориальный отдел

г Йошкар-Ола
(место составления акта)

«30» июля 2015 года
(дата составления акта)

14 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), юридического лица -
МБДОУ «Детский сад №76 г.Йошкар-Олы «Солнышко»

№ 43-17-154-13400

«13, 30» июля, 2015г
(дата проведение проверки)

РМЭ, г. Йошкар-Ола,
Б. Чавайна, 20 А
(место проведения проверки)

I

На основании:

*Распоряжения заместителя И.о. заместителя руководителя Приволжского управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Крыловой Е.М. №2119 от 06 июля 2015 года;*

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя,
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказа о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

*МБДОУ «Детский сад №76 г.Йошкар-Олы «Солнышко»
ИНН 1215066324, юридический адрес:
424033, РМЭ, г. Йошкар-Ола, б. Чавайна, 20 а.*

(полное в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное название юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество
индивидуального предпринимателя

Продолжительность проверки: в период 13, 30 июля 2014 года (2 дня)

Акт составлен; Приволжским управлением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена:

Яровикова Зинаида Анатольевна 07.07.2015г. 9ч.57мин.

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

**Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки; не требуется**

(заполняется в случае проведение внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо, проводившее проверку:

Захаров Юрий Ильич – государственный инспектор Марийского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора;

Эксперты: не привлекались.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовал:

Яровикова Зинаида Анатольевна -заведующая «Детский сад №76 г.Йошкар-Олы «Солнышко»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Надзор за за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

1. В ходе проведения проверки установлено:

1.1 МБДОУ «Детский сад №76 г.Йошкар-Олы «Солнышко» является государственным бюджетным учреждением, доля государственной (муниципальной) собственности составляет 100%.

Обязательное энергетическое обследование учреждения проведено в ноябре 2012 года ООО «Фирма «Факел» рег.№ СРО-Э-069-0103-29-0.

Представлена утвержденная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МБДОУ «Детский сад №76 г.Йошкар-Олы «Солнышко», утвержденная приказом заведующей от 25.12.2014 года.

Электроснабжение электроустановок осуществляется согласно договору на электроснабжение № 11120 от 19 февраля 2015г. с ОАО «Мариэнергосбыт». Разрешенная мощность электроснабжения составляет 73 кВт.

Учет электрической энергии ведется по счетчикам электрической энергии кл.т 1,0.

№	Место установки	Тип прибора учета	Заводской номер	Дата следующей госповерки
1.	Административное здание, ВРУ-0,4кВ ввод 1	Меркурий-230	11207313	2022 г
2.	Административное здание, ВРУ-0,4кВ ввод 2	Меркурий-230	11207313	2022 г

Теплоснабжение и горячее водоснабжение осуществляется от энергоснабжающей организации МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» по договору теплоснабжения №3050 от 18.02.2015 года.

Учет количества потребляемой тепловой энергии осуществляется расчетным путем. Максимальная тепловая нагрузка составляет 0,016569 Гкал/час.

Количество потребляемой горячей воды осуществляется по договору с МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» по договору теплоснабжения №968 от 11.03.2015 года. поверенным счетчиком.

№	Марка водомера, место установки	Заводской номер	Дата поверки	Дата очередной проверки
1.	СПТ 941, Тепловой узел	55776	09.11.11г.	09.11.15г.

Количество потребляемой холодной воды осуществляется по договору с МУП «Водоканал» №2772 от 20.12.2015 года поверенным счетчиком.



№	Марка водомера, место установки	Заводской номер	Дата поверки	Дата очередной проверки
2.	СКВГ 90-12/32, Подвал	009879	08.06.12г.	08.06.16г.

1.2. Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: не выявлено.

1.3. Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.

1.4. Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


		 (подпись уполномоченного представителя юридического лица)
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует:		
(подпись проверяющего)		(подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Прилагаемые документы:

Копия распоряжения №2119 от 06 июля 2015 года.

Подпись лица, проводившего проверку:

Государственный инспектор
Приволжского управления Ростехнадзора
(Должность)



Ю.И. Захаров
фамилия инициалы

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:

Яровикова Зинаида Анатольевна – заведующая МБДОУ «Детский сад №76
г.Йошкар-Олы «Солнышко»
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя юридического лица)

"30" июля 2015 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)