



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 16а,
Телефон: 69-02-21, 69-02-72, Факс: 69-02-29, E-mail: gu_gochs@mari-el.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской битвы, д. 38,
тел. (8362) 643056, 690225, 690224, 690226, факс 643056, E-mail: undmari-el@mail.ru

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА»**

424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской битвы д. 38, тел. (8362) 69 02 13,

г. Йошкар-Ола
(место составления акта)

"21" февраля 2020 года
(дата составления акта)
15 часов 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 26/ПБ

По адресу:

юридический адрес: 424033, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, б-р Чавайна, д.20А.

фактический адрес: 424033, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, б-р Чавайна, д.20А.

объект защиты: здание детского сада, расположенное по адресу: Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, б-р Чавайна, д.20А. (класс функциональной опасности - Ф 1.1, категория высокого риска).

(место проведения проверки)

На основании:

Распоряжения о проведении плановой проверки Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №76 г.Йошкар-Олы «Солнышко»» (далее – МБДОУ «Детский сад №76 г.Йошкар-Олы «Солнышко»») от 21 января 2020 года № 26/ПБ, вынесенного главным государственным инспектором городского округа «Город Йошкар-Ола» по пожарному надзору - начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа «Город Йошкар-Ола», подполковником внутренней службы Михеевым А.С.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), Ф.И.О. (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)
с целью: контроля соблюдения требований пожарной безопасности, в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год, размещенным на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ, прокуратуры РМЭ и Главного управления МЧС России по РМЭ

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

МБДОУ «Детский сад №76 г.Йошкар-Олы «Солнышко»»
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

1.	Здание МБДОУ «Детский сад №76 г.Йошкар-Олы «Солнышко»», расположенное по адресу: Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, б-р Чавайна, д.20А.																	
“	30	”	января	20	20	г. с	10	час.	30	мин.	до	12	час.	30	мин.	Продолжительность	2	ч.

“ 21 ” февраля 20 20 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 часа / 2 дня

(указывается конкретный срок проведения проверки, дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР ГО «Город Йошкар-Ола» УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Директор МБДОУ «Детский сад №76 г.Йошкар-Олы «Солнышко»» Яровикова Зинаида Анатольевна уведомлена о начале проведения плановой проверки 21.01.2020 посредством вручения копии распоряжения о проведении *плановой* проверки МБДОУ «Детский сад №76 г.Йошкар-Олы «Солнышко»» от 21 января 2020 года №26, вынесенного главным государственным инспектором городского округа «Город Йошкар-Ола» по пожарному надзору - начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа «Город Йошкар-Ола», подполковником внутренней службы Михеевым А.С.

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен(а):** (заполняется при проведении выездной проверки)

Яровикова З.А. Яровикова З.А. 21.01.20

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку:

Чернова Марина Олеговна – государственный инспектор городского округа «Город Йошкар-Ола» по пожарному надзору – старший дознаватель ОАП и Д ОНД и ПР ГО «Город Йошкар-Ола» УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Марий Эл

совместно с экспертом(ми) и специалистом(ми) экспертных организаций: не привлекались

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций, сведения о государственной аккредитации привлекаемых экспертов, экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовал(и): Директор Яровикова Зинаида Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Общая характеристика пожарной опасности объекта:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Детский сад №76 г.Йошкар-Олы «Солнышко»» 2 этажное здание. Общая площадь — 2580 кв.м. Конструктивные решения здания: фундамент – железобетонный, наружные и внутренние стены здания - кирпичные, перегородки - кирпичные, перекрытия железобетонные плиты, кровля совмещенная. Здание отвечает II степени огнестойкости.

По функциональной пожарной опасности здание относится к Ф 1.1.

Расстояние до ближайшей пожарной части в пределах 2 км.

Выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, организация и проведение противопожарной пропаганды и обучения работников магазина мерам пожарной безопасности:

Для профилактики пожаров проводится работа, обеспечивающая подготовленность работающих в соблюдении мер пожарной безопасности.

Разработана должностная инструкция ответственного за пожарную безопасность.

Разработана инструкция по пожарной безопасности.

Со всеми работниками учреждения проводится противопожарный инструктаж. Имеется журнал регистрации противопожарного инструктажа.

Ответственными лицами по соблюдению требований пожарной безопасности в учреждении пройдено обучение в специализированном предприятии по пожарно-техническому минимуму.

Монтаж и эксплуатация инженерного оборудования:

Наружное пожаротушение предусматривается от гидрантов городской водопроводной сети, для целей внутреннего противопожарного водоснабжения в зданиях предусмотрен внутренний противопожарный водопровод.

Содержание систем и средств противопожарной защиты:

Здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийным и эвакуационным освещением. Ежеквартальные акты проверок систем пожарной безопасности в наличии.

Другие вопросы, проверенные в ходе проверки:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Детский сад №76 г.Йошкар-Олы «Солнышко» производство и поставку продукции, подлежащей обязательной сертификации учреждение не осуществляет.

При проведении проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности (указать наименование, место, характер нарушения, требования, нормы, стандарты, ссылки на нормативные акты, требования которых нарушены)	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лица, на которого возлагается ответственность за совершение нарушения
1.	На путях эвакуации допускается размещение спортивного инвентаря (в коридоре на 1м этаже)	п.36 «б) Правила противопожарного режима в РФ, утв. ПП РФ № 390 «О противопожарном режиме»	Заведующая хозяйством Бахтина Людмила Валерьевна

~~выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов)~~

~~выявлены факты невыполнения предписания органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):~~

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:


(подпись проверяющего)

(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органом государственного контроля (надзора) отсутствует. (заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. распоряжение о проведении плановой проверки от 21.01.2020 № 26/ПБ
2. бланк учета проведения противопожарного инструктажа с работниками (обслуживающим персоналом) объекта в рамках мероприятия по контролю.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор
городского округа «Город Йошкар-Ола» по пожарному надзору –
старший дознаватель ОАП и Д ОНД и ПР ГО «Город Йошкар-Ола»
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Марий Эл
майор внутренней службы Чернова М.О.



«21» февраля 2020 г.

телефон доверия:  40-40-00-00. Главного управления МЧС России по Республике Марий-Эл - абонитский номер 69-02-63, г. Йошкар-Ола, пр. Гагарина, 16-а, время приема звонков: с 8.30 до 18.00.

М.Л.П.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(Ф.И.О. (в случае, если имеется), должность руководителя иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
« ____ » _____ 2020 г.

Замечания, объяснения по содержанию акта:

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки и подписи акта:

« ____ » _____ 2020 г. _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)