



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 16а,
тел. (8362) 42-46-72, 42-46-21, факс 41-19-51 E-mail: gu_gochs@mari-el.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. ГСБ 38а,
(8362) 69-02-25, 64-30-56, 69-02-25, 69-02-26, факс 64-30-56, E-mail: undmari - el@mail.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА»
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Волкова д. 107, тел/факс (8362) 69-02-58

Акт обследования № 89

«19» августа 2015 года
15 ч. 00 мин.

г. Йошкар-Ола

Государственный инспектор по пожарному надзору – инспектор ОНД городского округа «Город Йошкар-Ола» старший лейтенант внутренней службы Мосунова Марина Мансуровна
(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование, рассматривавшего заявление)

в период с 14 ч. 00 мин. «19» августа 2015 г. по 15 ч.00 мин. «19» августа 2015 г. проведено обследование документов, объекта заявителя на территории, в зданиях и сооружениях МБДОУ «Детский сад № 92 «Искорка» г. Йошкар-Олы»
(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.

расположенного (-ых) по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Васильева, 7б.

при обследовании совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад № 92 «Искорка» г. Йошкар-Олы» Юдиной Ириной Викторовной.

Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание МБДОУ «Детский сад № 92 «Искорка» г. Йошкар-Олы» представляет собой 2-этажное строение. Функциональное назначение объекта-Ф 1.1. Конструктивное решение здания следующее: фундаменты – кирпичные ленточные; наружные и внутренние стены – кирпичные; перегородки – кирпичные, перекрытия – железобетонные, крыша – рулонная, совмещенная с перекрытием, полы- линолеум. Здание отвечает 2 степени огнестойкости по СНиП 21-01-97. Планировочное решение здания представляет собой набор игровых, спальных помещений, игровой зал, музыкальный зал, медицинский кабинет с выходом, ведущим к лестничным клеткам.


Расстояние до ближайшей пожарной части в пределах 3 километра.

2) в ходе обследования установлено: нарушений не выявлено.

С актом обследования ознакомлен:

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 92 «Искорка» г. Йошкар-Олы» Юдина Ирина Викторовна

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)


 (подпись)

«19» августа 2015 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 92 «Искорка» г. Йошкар-Олы» Юдина Ирина Викторовна

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

 (подпись)

«19» августа 2015 г.

Вывод по результатам обследования: МБДОУ «Детский сад № 92 «Искорка» г. Йошкар-Олы» соответствует требованиям пожарной безопасности.

Обследование проводил:

Инспектор ОНД
городского округа «Город Йошкар-Ола»
М.М. Мосунова

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«19» августа 2015 г.



* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору