

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«25» сентября 2023 г., 12230061000207829821
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Юринского, Горномарийского МР и
городского округа "Город Козьмодемьянск"**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

Респ Марий Эл, г Козьмодемьянск, ул Чернышевского, Дом 27, тел. 8362693281, e-mail:

(место вынесения предостережения)

**Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
от « 25 » сентября 2023 г. № 2309/004-12/23/ПНН**

1. Предостережение объявлено МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЮРИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК", адрес юридического лица: 425370, РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ, ЮРИНСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА ЮРИНО, ПАРКОВАЯ УЛИЦА, 1 ИНН 1214001719

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

**2. При осуществлении
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

1. В ходе проведения профилактических визитов объектов образования Юринского муниципального района Республики Марий Эл, проводимые в рамках подготовки к новому 2023-2024 г.г. учебному году, выявлялись отдельные и однотипные недостатки при эксплуатации систем противопожарной защиты на объектах указанной категории, а именно: - эксплуатация средств обеспечение пожарной безопасности сверх срока службы при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможной дальнейшей эксплуатации или не проведение ежегодных испытаний данных средств обеспечение пожарной безопасности; - отсутствие на объектах защиты технической документации на системы противопожарной защиты и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем; - отсутствие информации о проводимых работах со средствами обеспечение пожарной безопасности в журналах эксплуатации систем противопожарной защиты.

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

**3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих
обязательных требований:**

1. Нарушения не выявлены
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица

Нарушенное обязательное требование

Нарушение устранено до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

**ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:**

Обеспечить строгое выполнение п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», а также, положений ст.81-84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и «ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов))

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Заместитель начальника отдела-заместитель главного государственного инспектора Юринского и Горномарийского муниципальных округов и городского округа "Город Козьмодемьянск" по пожарному надзору (Заместитель главного государственного инспектора города (района) субъекта РФ по пожарному надзору) Мороз Андрей Михайлович



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0772727EB9D9243CE69C47FF0F55F0A7
Владелец: Мороз Андрей Михайлович
Действителен с 29.08.2023 по 21.11.2024

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица)

подпись

Мороз Андрей Михайлович - Заместитель начальника отдела-заместитель главного государственного инспектора Юринского и Горномарийского муниципальных округов и городского округа "Город Козьмодемьянск" по пожарному надзору (Заместитель главного государственного инспектора города (района) субъекта РФ по пожарному надзору) телефон: +788362693298, E-mail: ondyurino@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале