



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 16а,
тел. (8362) 69-02-21, 69-02-72, факс 69-02-30 E-mail: gu_gochs@mari-el.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. ГСБ 38а,
тел. (8362) 69-02-24, 64-30-56, 69-02-25, 69-02-26, 69-32-02,
факс 64-30-56, E-mail: undmari-el@mail.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
КИЛЕМАРСКОГО И ЮРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ

425270, Республика Марий Эл, Килемарский район, п. Килемары, ул. Горького д. 19, тел./факс (83643) 2-11-33
425370, Республика Марий Эл, Юринский район, п. Юрино, ул. Центральный проспект, д. 3, тел./факс (83644) 3-20-79
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

п. Юрино
(место составления акта)

09 ноября 2017 года 12 часов 00 мин.
(дата и время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 52

По адресу/адресам:

Юридический адрес: Республика Марий Эл, Юринский район, с. Васильевское, ул. Школьная, 259. **Фактический адрес:** Республика Марий Эл, Юринский район, с. Васильевское, ул. Школьная, 259. **Объекты защиты:** здание школы (Ф 4.1, категория высокого риска) МБОУ «Васильевская средняя общеобразовательная школа», расположенное по адресу: Республика Марий Эл, Юринский район, с. Васильевское, ул. Школьная, 259.

(место проведения проверки)

На основании:

Распоряжения о проведении плановой выездной проверки Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Васильевская средняя общеобразовательная школа» от 09 октября 2017 года № 52 вынесенного Александровым Алексеем Сергеевичем – главным государственным инспектором Килемарского и Юринского муниципальных районов по пожарному надзору – начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы Килемарского и Юринского муниципальных районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл

(код документа с указанием реквизитов (номер, дата), Ф.И.О. (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, владельца распоряжения или приказа о проведении проверки)

с целью: 1. контроля за выполнением требований пожарной безопасности на объекте используемом (эксплуатируемом) в процессе осуществления своей деятельности Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Васильевская средняя общеобразовательная школа»;

2. выполнения ежегодного плана проведения плановых проверок УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл на 2017 год, доведенного до заинтересованных лиц путем размещения на официальных сайтах Прокуратуры РФ, Прокуратуры РМЭ и ГУ МЧС России по РМЭ.

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, выездная)

юридического лица – Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Васильевская средняя общеобразовательная школа» (далее – МБОУ «Васильевская средняя общеобразовательная школа»)

(лицо и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

МБОУ «Васильевская средняя общеобразовательная школа» (фактический адрес), 1. расположенное по адресу: Республика Марий Эл, Юринский район, с. Васильевское, ул. Школьная, 259												
“ 02 ”	ноября	20 17	г. с	11	час.	00	мин. до	13	час.	00	мин. Продолжительность	2 ч.
“ 09 ”	ноября	20 17	г. с	11	час.	00	мин. до	12	час.	00	мин. Продолжительность	1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 (два) рабочих дня (3 часа).

(указывается конкретный срок проведения проверки, дней/часов)


**Акт составлен: ОНД и ПР Килемарского и Юринского муниципальных районов УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл.**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Директор МБОУ «Васильевская средняя общеобразовательная школа» Шестов Николай Николаевич уведомлен о начале проведения плановой выездной проверки 09.10.2017 года посредством телефонной связи, а также вручения под роспись заверенной копии распоряжения о проведении плановой выездной проверки МБОУ «Васильевская средняя общеобразовательная школа» от 09 октября 2017 года № 52, вынесенного Александровым Алексеем Сергеевичем – начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы Килемарского и Юринского муниципальных районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл – главным государственным инспектором Килемарского и Юринского муниципальных районов по пожарному надзору, и предъявления служебных удостоверений: Полушина А.Е. – государственного инспектора Килемарского и Юринского муниципальных районов по пожарному надзору – старшего инспектора ОНД и ПР Килемарского и Юринского муниципальных районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл.

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен (а):** (заполняется при проведении выездной проверки)

09.10.2017 г. Н:00

Директор МБОУ «Васильевская средняя общеобразовательная школа»  Шестов Н.Н.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

Полушин Александр Евгеньевич – государственный инспектор Килемарского и Юринского муниципальных районов по пожарному надзору – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Килемарского и Юринского муниципальных районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл. Николаев Николай Валерьевич – государственный инспектор Килемарского и Юринского муниципальных районов по пожарному надзору – дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Килемарского и Юринского муниципальных районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл.

совместно с экспертом (ми) и специалистом (ми) экспертных организаций:
не привлекались

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций, сведения о государственной аккредитации привлекаемых экспертов, экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

Шестов Николай Николаевич – директор МБОУ «Васильевская средняя общеобразовательная школа».

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации); присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Краткая характеристика пожарной опасности объектов:

Здание школы, расположенное по адресу: РМЭ, Юринский район, с. Васильевское, ул. Школьная, 259, представляет собой одноэтажное деревянное здание без подвала, 1913 года постройки. На момент проверки в школе обучается 29 детей, работает 15 человек обслуживающего персонала (учителя + работники).

Общая площадь здания – 630,8 м². Отопление – печное.

По функциональной пожарной опасности – Ф 4.1 по ФЗ № 123 ч.1 ст.32.

Конструктивное решение здания следующее: фундаменты – бетонные столбы, кирпичные стойки, кирпичные ленточные, наружные и внутренние стены – деревянные, перегородки – деревянные, потолочные перекрытия и полы – деревянные, кровля – листовое железо по деревянной обрешетке.

Здание отвечает 5 степени огнестойкости по ФЗ № 123 ч.2 ст.58 (таб.21).

Планировочное решение здания представляет собой набор учебных, административных и бытовых помещений, имеющих выходы в общий коридор с непосредственным выходом на улицу. Имеется 3 эвакуационных выхода из здания.

Расстояние до ближайшего подразделения пожарной охраны (ОП «Васильевское» ПЧ-44) в пределах 100 метров.

Здание столовой школы, расположенное по адресу: РМЭ, Юринский район, с. Васильевское, ул. Школьная, 259, представляет собой одноэтажное деревянное здание без подвала, 1956 года постройки.

Общая площадь здания – 63,4 м². Отопление – печное.

По функциональной пожарной опасности – Ф 4.1 по ФЗ № 123 ч.1 ст.32.

Конструктивное решение здания следующее: фундаменты – кирпичные стойки, наружные и внутренние стены – деревянные, перегородки – деревянные, потолочные перекрытия и полы – деревянные, кровля – листовое железо по деревянной обрешетке.

Здание отвечает 5 степени огнестойкости по ФЗ № 123 ч.2 ст.58 (таб.21).

Планировочное решение здания представляет собой набор помещений из обеденного зала, пищеблока и склада, имеющих 1 непосредственный выход на улицу.

Расстояние до ближайшего подразделения пожарной охраны (ОП «Васильевское» ПЧ-44) в пределах 100 метров.

Выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, организация и проведение противопожарной пропаганды и обучения работников учреждения мерам пожарной безопасности:

Ответственные лица за соблюдение противопожарного режима установлены приказом руководителя учреждения (Приказ от 31.08.2017 г. № 36-О).

Для профилактики пожаров проводится работа, обеспечивающая подготовленность работающих в соблюдении мер пожарной безопасности. Разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для помещений учреждения.

Приказом руководителя учреждения установлен противопожарный режим в учреждении. (Приказ от 31.08.2017 г. № 36-О). Ответственность за обеспечение пожарной безопасности, техническое состояние первичных и автоматических средств противопожарной защиты в учреждении возложена на преподавателя ОБЖ МБОУ «Васильевская средняя общеобразовательная школа» Воробьева В.В.. Инструкции по эксплуатации этих систем находятся у ответственного за ПБ в учреждении и директора школы.

Приказом руководителя учреждения определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, назначены ответственные лица за их проведение (Приказ от 31.08.2017 г. № 36-О, 36/1-О). Разработана программа проведения данных мероприятий.

Приказом руководителя учреждения создана добровольно-пожарная дружина (Приказ от 31.08.2016 г. № 34/1-О). Разработаны обязанности членов расчета, проводится обучение состава ДПД.

В соответствии с НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденными Приказом МЧС России от 12.12.2007 г. № 645 проведено обучение в

специализированном образовательном учреждении в области пожарной безопасности ответственных лиц за проведение противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму (директор учреждения Шестов Н.Н. – удостоверение от 14.05.2015 г. № 094, ответственный за ПБ в учреждении Воробьев В.В. – удостоверение от 28.10.2015 № 4986).

Проводятся тренировки по быстрой эвакуации людей согласно графика.

В период проверки с работниками учреждения проведено занятие на противопожарную тему: «Порядок действий в случае пожара и порядок применения первичных средств пожаротушения» с охватом 15 человек.

Монтаж и эксплуатация инженерного оборудования:

Наружное пожаротушение предусматривается от естественного пожарного водоема сельского поселения, находящегося в 300 метрах от здания школы, к которому обеспечен свободный доступ и подъезд для пожарных автомобилей.

Внутреннее пожаротушение в зданиях учреждения не предусмотрено.

Содержание систем и средств противопожарной защиты:

Здания учреждения оснащены первичными средствами пожаротушения (9 огнетушителей: ОП-4(3) – 8 шт., ОУ-2 – 1 шт.), которые размещены в местах, имеющих свободный доступ, указатели о местах их хранения имеются.

Здания учреждения оборудованы установками автоматической пожарной защиты и системами оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Сообщение о месте возникновения пожара, имеющейся автоматической пожарной сигнализацией передается на приемно-контрольный прибор «Гранит-5», расположенный в коридоре школы на 1-ом этаже. Договор на обслуживание и ремонт имеющейся УАПЗ заключен со спец. организацией, имеющей лицензию (МРО ВДПО – договор № 257 от 29.12.2016 г.). Здание школы оснащено оборудованием, обеспечивающим дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта. Договор на эксплуатационно-техническое обслуживание системы мониторинга заключен со спец. организацией, имеющей лицензию (МРО ВДПО – договор № 299-м от 29.12.2016 г.).

Другие вопросы, проверенные в ходе проверки:

Производство и поставку продукции, подлежащей обязательной сертификации учреждение не осуществляет.

МБОУ «Васильевская средняя общеобразовательная школа» представлены копии запрашиваемых документов (исх.№ 119 от 13.10.2017 г.):

При проведении проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности (с указанием характера нарушения, вида, даты, времени, места нарушения, а также требований, на которые нарушено)	Пункт (обязательства) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лица, на которых возлагается ответственность за совершение нарушения
МБОУ «Васильевская СОШ»			
1.	Нарушений не выявлено		

(с указанием характера нарушений, лиц, ответственных за нарушение)

Нарушений не выявлено

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов).

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена. (заполняется при проведении выездной проверки)


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органом государственного контроля (надзора) отсутствует. (заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. распоряжение о проведении плановой проверки от 09.10.2016 года № 52;
2. бланк учета проведения противопожарного инструктажа с работниками (обслуживающим персоналом) объекта в рамках мероприятия по контролю.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы
Государственный инспектор
Килемарского и Юринского муниципальных районов по пожарному надзору
капитан внутренней службы А.Е. Полушин

Дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы –
Государственный инспектор
Килемарского и Юринского муниципальных районов по пожарному надзору
лейтенант внутренней службы Н.В. Николаев

«09» ноября 2017 г.

телефон дозвона Главного управления МЧС России по Республике Марий-Эл - абонентский номер 69-02-63, г. Йошкар-Ола, пр. Гагарина, 16-а, время приема информации в рабочее время с 8.00 до 18.00

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Директор МБОУ «Васильевская средняя общеобразовательная школа»



Шестов Н.Н.

(Ф.И.О. (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или уполномоченного представителя)

«__» 2017 г.

Замечания, объяснения по содержанию акта:

(подпись, число)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки и подписи акта:

«__» 2017 г.

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Начальник ОНД и ПР Килемарского и Юринского муниципальных районов
подполковник внутренней службы
«09» ноября 2017 г.



А.С. Александров

