

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
по Республике Марий Эл

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Республике Марий Эл в Волжском районе

Ленина ул., д.51, г. Волжск, 425000  
Тел (836231) 60088, факс (836231) 60088, E-mail:to\_volgsk@12.rospotrebnadzor.ru

Предписание

об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований  
№ 46 20 апреля 2022 г.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Волжском районе, РМЭ, г. Волжск, ул. Ленина, д. 51

(место выдачи предписания)

Мною, начальником территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РМЭ в Волжском районе Алексеевой Еленой Федоровной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в отношении на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от 11.03.2022 г. № 188 в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Мочалищенский детский сад «Ромашка», место нахождения: Республика Марий Эл, Звениговский район, п. Мочалище, ул. Школьная, д. 17 Б, ОГРН 1061225010626, ИНН 1203006458

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения

1. Стены и потолки помещений имеют дефекты и повреждения, не имеют отделку устойчивую к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств:

- в раздевальной комнате подготовительной группы на потолке в ерединной части имеются следы подтеков, отошла краска;
- в спальном комнате подготовительной группы на левой стороне от входной двери на двух оконных проемах отошлк краска;

- в музыкальном зале на потолке в двух местах имеются следы подтеков, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления населения», ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 50, пунктом 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с целью устранения выявленных нарушений

**предписываю:** Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Мочалищенский детский сад «Ромашка», юридический адрес: Республика Марий Эл, Звениговский район, п. Мочалище, ул. Школьная, д. 17 Б

1. Устранить дефекты и повреждения потолков и стен помещений материалами устойчивым к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: в раздевальной комнате подготовительной группы на потолке в ерединной части; в спальном комнате подготовительной группы на левой стороне от входной двери на двух оконных проемах; в музыкальном зале на потолке, в соответствии 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления населения», ст.11, ст. 28,