



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ  
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 16а,  
Телефон: 69-02-21, 69-02-72, Факс: 69-02-30, E-mail: info.gu@marchs.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской битвы, д. 38,  
тел. (8362) 643056, 690225, 690224, 690226, факс 643056, E-mail: und@marchs.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ЗВЕНИГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
425060, Республика Марий Эл, г. Звенигово, ул. Ростовщикова, д. 17, тел/факс (883645) 72201  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Звенигово  
(место составления акта)

30 декабря 2019 года 11 часов 00 мин.  
(дата и время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

**№ 126**

**По адресу/адресам:**

425051, Республика Марий Эл, Звениговский район, п. Мочалище, ул. Школьная, 17 Б  
(место проведения проверки)

**На основании:**

Распоряжения о проведении плановой проверки Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Мочалищенский детский сад «Ромашка» от 20 декабря 2019 года № 126, вынесенного Ермолаевым Алексеем Николаевичем – главным государственным инспектором Звениговского муниципального района по пожарному надзору

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), ФИО (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) органа муниципального контроля и/или своего распоряжение или приказ о проведении проверки)

**с целью:**

1. Контроля за выполнением требований пожарной безопасности на объекте используемом (эксплуатируемом) в процессе осуществления своей деятельности МДОУ «Мочалищенский детский сад «Ромашка»
2. Выполнения ежегодного плана проведения плановых проверок УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл на 2019 год, доведенного до заинтересованных лиц путем размещения на официальных сайтах Прокуратуры РФ, Прокуратуры РМЭ и ГУ МЧС России по РМЭ.

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, выездная)

юридического лица – Муниципального дошкольного общеобразовательного учреждения «Мочалищенский детский сад «Ромашка» (далее – МДОУ «Мочалищенский детский сад «Ромашка» :)

(полное и в случае, если имеется, сокращенное наименования, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и в случае, если имеется, отчество индивидуального предпринимателя)

**Дата и время проведения проверки:**

1.	МДОУ «Мочалищенский детский сад «Ромашка» (фактический адрес), расположенный по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, п. Мочалище, ул. Школьная, 17 Б														
“ 26 ”	декабря	20	19	г. с	10	час.	00	мин.	до	13	час.	00	мин.	Продолжительность	3 ч.
“ 30 ”	декабря	20	19	г. с	10	час.	00	мин.	до	11	час.	00	мин.	Продолжительность	1 ч.

(сводится в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

**Общая продолжительность проверки: 4 (четыре) часа**

(указывается конкретный срок проведения проверки, дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР Звениговского муниципального района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Заведующий МДОУ «Мочалищенский детский сад «Ромашка» Хамидуллина Алсу Тагировна уведомлена о начале проведения *плановой выездной* проверки в 10 час. 55 мин. 20.12.2019 года посредством телефонной связи, а также вручения под роспись заверенной копии распоряжения о проведении *плановой выездной* проверки МДОУ «Мочалищенский детский сад «Ромашка» от 20 декабря 2019 года №126, вынесенного Ермолаевым Алексеем Николаевичем – начальником ОНД и ПР Звениговского муниципального района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл – Главным государственным инспектором Звениговского муниципального района по пожарному надзору и предъявления служебного удостоверения: Зоновым К.В. – государственным инспектором Звениговского муниципального района по пожарному надзору – старшим дознавателем ОНД и ПР Звениговского муниципального района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а): (заполняется при проведении выездной проверки)

26.12.2019 г. 10:00 Заведующий МДОУ «Мочалищенский детский сад «Ромашка» Хамидуллина А.Т.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Заведующему МДОУ «Мочалищенский детский сад «Ромашка» Хамидуллиной А.Т. представлен информационный листок о деятельности государственного инспектора Республики Марий Эл по пожарному надзору, а также рекомендовано разместить в местах, удобных для ознакомления с ним персонала и посетителей.

Информационный листок получил(а):

Хамидуллина А.Т.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

Зонов Кирилл Васильевич – государственный инспектор Звениговского муниципального района по пожарному надзору – старший дознаватель ОНД и ПР Звениговского муниципального района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл;

совместно с экспертом(ми) и специалистом(ми) экспертных организаций:

не привлекались

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций, сведения о государственной аккредитации привлекаемых экспертов, экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

Хамидуллина Алсу Тагировна – Заведующий МДОУ «Мочалищенский детский сад «Ромашка»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание МДОУ «Мочалищенский детский сад «Ромашка» представляет собой 2-х этажное здание.

Площадь застройки здания – 1245,7 м<sup>2</sup>;

По функциональной пожарной опасности – Ф 1.1;

Конструктивное решение здания следующее:

Фундаменты – железобетонные блоки;

Наружные и внутренние стены кирпичные, перегородки железобетонные,

Перекрытия – железобетонные плиты;

Кровля – металлическая по деревянной обрешетке;

Здание отвечает 3 степени огнестойкости по СНиП 21-01-97\*.

Категория риска объекта – высокая.

Планировочные решения здания представляет собой набор детских групп, бытовых и вспомогательных помещений, имеющих выходы в общий коридор и лестничные клетки, ведущие наружу.

Расстояние до ближайшей пожарной части в пределах 3-х километров.

Выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, организация и проведение противопожарной пропаганды и обучения работников

учреждения мерам пожарной безопасности:

Ответственным лицом за обеспечение пожарной безопасности объекта в целом является заведующий Хамидуллина А.Т. Для профилактики пожаров проводится работа, обеспечивающая подготовленность работников по соблюдению мер пожарной безопасности.

**Монтаж и эксплуатация инженерного оборудования:**

Внутреннее пожаротушение предусмотрено от пожарных кранов. Наружное предусматривается от гидрантов поселковой водопроводной сети.

**Содержание систем и средств противопожарной защиты**

Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения. Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией «Гранд Магистр - 16», системой дублирования сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны «Гандем-2М». При срабатывании автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией, произошло дублирование сигнала о пожаре на пульт диспетчера пожарной охраны.

**Другие вопросы проверенные в ходе проверки:**

Производство и поставку продукции, подлежащей обязательной сертификации организация не осуществляет.

Строящихся и реконструируемых подведомственных объектов не выявлено.

В ходе проведения проверки установлено:

N п/п	Выявленные нарушения обязательных требований с указанием конкретных мест нарушений, характера нарушения и положений (пунктов) нормативных правовых актов, требования которых нарушены	Лица, допустившие нарушения
1.	Пандусы эвакуационных выходов, при выходе наружу из помещений прачечной и кухни (пищеблок), при высоте лестниц 76 см. (требуемая не более 45 см.), не оборудованы перилами, в нарушение п.2.ч.1 ст.6, ст.53 ФЗ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.4. СП 1.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	Заведующий Хамидуллина А.Т.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов);

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена. (заполняется при проведении выездной проверки)

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органом государственного контроля (надзора) отсутствует. (заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. распоряжение о проведении плановой проверки от 20.12.2019 года №126;
2. информационный листок о деятельности государственного инспектора Республики Марий Эл по пожарному надзору;
3. бланк учета проведения противопожарного инструктажа с работниками (обслуживающим персоналом) объекта в рамках мероприятия по контролю;

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший дознаватель отдела надзорной деятельности – государственный инспектор Звениговского муниципального района по пожарному надзору капитан внутренней службы Зонов К.В.



«30» декабря 2019 г.

телефон: 8(805) 212-11-11. Главного управления МЧС России по Республике Марий-Эл - абонентский номер 69-02-63, г. Йошкар-Ола, пр. Гагарина, 16-а время приема информации в рабочие дни с 08:00 до 18:00

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

«30» 12 2019 г.

**Замечания, объяснения по содержанию акта:**

*замечаний нет 20.12.2019*

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки и подписи акта:

« » 2019 г.

« »

Начальник ОНД и ПР  
Звениговского муниципального района  
подполковник внутренней службы

*А.Н.Ермолаев*

« » 2019 г.



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ  
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 16а,  
тел. (8362) 69-02-21, 69-02-72, факс 69-02-30 E-mail: info.gu@marchs.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской Битвы, д. 38,  
тел. (8362) 690225, 693201, 693202 факс 643056, E-mail: und@marchs.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ЗВЕНИГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
425060, Республика Марий Эл, г. Звенигово, ул. Ростовщикова, 17, тел./факс 8(83645) 7-22-01

**ПРЕДПИСАНИЕ № 126/1/1**

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Мочалищенский детский сад «Ромашка» (далее – МДОУ «Мочалищенский детский сад «Ромашка»)

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

в лице заведующего Хамидуллиной Алсу Тагировны,

индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения о проведении *плановой выездной* проверки *юридического лица* МДОУ «Мочалищенский детский сад «Ромашка», № 126 от 20 декабря 2019 года вынесенного Главным государственным инспектором Звениговского муниципального района по пожарному надзору подполковником вн. службы Ермолаевым А.Н., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", в период с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. «26» декабря 2019 года, с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин. «30» декабря 2019 года, проведена проверка: старшим дознавателем ОНД и ПР Звениговского муниципального района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл капитаном внутренней службы Зоновым Кириллом Васильевичем, МДОУ «Мочалищенский детский сад «Ромашка», по адресу (ам): Республика Марий Эл, Звениговский район, п. Мочалище, ул. Школьная, 17 Б;

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последние – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

**Совместно с:** заведующим Хамидуллиной Алсу Тагировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последние – при наличии), лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи-са-ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Пандусы эвакуационных выходов, при выходе наружу из помещений	п.2 ч.1 ст.6, ст.53 ФЗ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Тех-	01.06.2020г.	

прачечной и кухни (пищеблок), при высоте лестниц 76 см. (требуемая не более 45 см.), не оборудованы перилами.

нический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.4. СП 1.13130.09. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы –  
государственный инспектор Звениговского  
муниципального района по пожарному надзору  
капитан внутренней службы К.В. Зонов



"30" декабря 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Заведующий Химадуллина А.Т.  
(должность, фамилия, инициалы)

"30" 12 2019 г.

\*- Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.