



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Республики Марий Эл
Прокуратура Звениговского района
Звенигово районын прокуратурыжо

Заведующей МДОУ
«Шелангерский детский сад
«Родничок»

Наумовой В.П.

ул.Садовая, 1, г.Звенигово, РМЭ, 425060

11 .04.2018 № 07-02-2018

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений противопожарного
законодательства

Прокуратурой района совместно со специалистом ОНД и ПР Звениговского и Моркинского районов проведена проверка исполнения противопожарного законодательства в МДОУ «Шелангерский детский сад «Родничок», в ходе которой выявлены нарушения.

В соответствии с п. 2 ч. 6, ч. 7 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ) образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе, создавать безопасные условия обучения воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. Образовательная организация несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся.

В соответствии с п.8 ч.1 ст.41 Закона № 273-ФЗ охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В соответствии с ч. 1 ст. 7, ч. 2 ст. 18 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны граждан в Российской Федерации» государство признает охрану здоровья детей как одно из важнейших и необходимых условий физического и психического развития детей. Право на охрану здоровья обеспечивается охраной окружающей среды, созданием безопасных условий труда, благоприятных условий труда, быта, отдыха, воспитания и обучения граждан, производством и реализацией продуктов питания соответствующего качества, качественных, безопасных и доступных лекарственных препаратов, а также оказанием доступной и качественной медицинской помощью.

В соответствии со ст.37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности.

АА № 019849 *

Согласно п.35 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (далее – Правила противопожарного режима), запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.

В нарушение п.35 Правил противопожарного режима двери эвакуационных выходов закрыты изнутри на ключ.

В соответствии с п.36 «б» Правил противопожарного режима при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается блокировать двери эвакуационных выходов.

В нарушение указанного требования закона в образовательной организации допускается блокирование дверей эвакуационных выходов в группах «Полянка» и «Бережок» (заблокирован шкафом для детских вещей, неисправна щеколда для открывания двери).

Согласно п.62 Правил противопожарного режима устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии.

В нарушение указанного требования закона в образовательной организации устройства для самозакрывания дверей находятся в неисправном состоянии (отсоединены от дверей).

В соответствии с п.20 Правил противопожарного режима руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Вопреки п.20 Правил противопожарного режима на двери помещения производственного назначения обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» отсутствует.

Согласно п.58 Правил противопожарного режима руководитель организации обеспечивает помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов.

Вопреки п.58 Правил противопожарного режима помещение насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов не обеспечено.

Выявленные нарушения законодательства могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью обучающихся, работников образовательной организации в случае возникновения пожара.

Выявленные нарушения противопожарного законодательства стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения должностных обязанностей заведующей складом Русановой М.Н., а также отсутствия контроля за работой подчиненных работников с Вашей стороны.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Звениговского района и принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений законодательства, причин и условий, им способствующих, и недопущению их впредь.

Устраниить нарушения противопожарного законодательства.

Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей заведующей складом Русановой М.Н.

Представление подлежит безотлагательному рассмотрению, и в течение месяца со дня его внесения должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений.

О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить в прокуратуру Звениговского района в письменной форме в установленный законом месячный срок.

Заместитель прокурора района

юрист 1 класса

Л.Н. Шабердина