

Акт составлен: ОНД и ПР Звениговского и Моркинского муниципальных районов УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Заведующий МДОУ Суслонгерский детский сад «Лесная сказка» Москвина Татьяна
Борисовна уведомлена о начале проведения плановой выездной проверки в 11 час. 00 мин.
13.03.2019 года посредством телефонной связи, а также вручения под роспись заверенной копии
распоряжения о проведении плановой выездной проверки МДОУ Суслонгерский детский сад
«Лесная сказка» от 13 марта 2019 года №11, вынесенного Охотниковым Александром
Андреевичем – заместителем начальника ОНД и ПР Звениговского и Моркинского
муниципальных районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл –
заместителем главного государственного инспектора Звениговского и Моркинского
муниципальных районов по пожарному надзору и предъявления служебного удостоверения:
Зонова К.В. – государственного инспектора Звениговского и Моркинского муниципальных
районов по пожарному надзору – старшего инспектора ОНД и ПР Звениговского и Моркинского
муниципальных районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а): (заполняется при
проведении выездной проверки)

13.03.2019 г. 11:00 Заведующий МДОУ Суслонгерский детский сад «Лесная сказка» Москвина
Т.Б. Москвине Т.Б. Москв. 13 марта 2019г 11 часов 00 мин

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Заведующему МДОУ Суслонгерский детский сад «Лесная сказка» Москвиной Т.Б.
представлен информационный листок о деятельности государственного инспектора Республики
Марий Эл по пожарному надзору, а также рекомендовано разместить в местах, удобных для
ознакомления с ним персонала и посетителей.

Информационный листок получил(а): Москв - Москвина Т.Б.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

Зонов Кирилл Васильевич – государственный инспектор Звениговского и Моркинского
муниципальных районов по пожарному надзору – старший инспектор ОНД и ПР Звениговского и
Моркинского муниципальных районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по
Республике Марий Эл;

совместно с экспертом(ми) и специалистом(ми) экспертных организаций:

не привлекались

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются),
должности экспертов и/или наименование экспертных организаций, сведения о государственной аккредитации привлекаемых экспертов,
экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

Москвина Татьяна Борисовна – Заведующий МДОУ Суслонгерский детский сад «Лесная сказка».

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении
мероприятий по проверке)

Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание детского сада представляет собой 2-х этажное здание с чердачным помещением.

Площадь застройки здания составляет 1025,3 м².

По конструктивной пожарной опасности – Ф1.1

Конструктивное решение здания следующее:

Фундамент – железобетонные блоки;

Наружные и внутренние стены – кирпичные, перегородки – кирпичные;

Перекрытия – железобетонные плиты;

Кровля – асбестоцементные листы по деревянной обрешетке.

Здание отвечает II степени огнестойкости по СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и
сооружений»;