

Планировочное решение здания представляет собой набор детских групп, бытовых и вспомогательных помещений, имеющих выходы непосредственно наружу, через общий коридор наружу, через коридор и лестничные клетки наружу.

Склад представляет собой 1 этажное здание, площадью 136,6 м².

Конструктивное решение здания следующее:

Фундамент – бетонный ленточный;

Наружные и внутренние стены – кирпичные, перегородки – кирпичные;

Перекрытия – железобетонные плиты;

Кровля – односкатная, асбестоцементные листы по деревянной обрешетке.

Здание отвечает II степени огнестойкости по СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

Расстояние до ближайшей пожарной части в пределах 3-х километров.

Выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, организация и проведение противопожарной пропаганды и обучения работников учреждения мерам пожарной безопасности:

Ответственным лицом за обеспечение пожарной безопасности в целом на объекте является заведующий Москвина Т.Б., также приказом заведующего назначено лицо ответственное за пожарную безопасность (Приказ №56-3 от 14.01.2019 года). Для профилактики пожаров проводится работа, обеспечивающая подготовленность работников по соблюдению мер пожарной безопасности. Разработана инструкция о мерах пожарной безопасности.

Монтаж и эксплуатация инженерного оборудования:

Внутренний противопожарный водопровод не предусмотрен по проекту. Наружное пожаротушение предусматривается от поселковой водопроводной сети.

Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре и управления эвакуацией в помещениях детского сада находится в исправном состоянии, помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией. Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения.

Другие вопросы проверенные в ходе проверки:

Производство и поставку продукции, подлежащей обязательной сертификации организация не осуществляет.

Строящихся и реконструируемых подведомственных объектов не выявлено.

В ходе проведения проверки установлено:

| N п/п | Выявленные нарушения обязательных требований с указанием конкретных мест нарушений, характера нарушения и положений (пунктов) нормативных правовых актов, требования которых нарушены | Лица, допустившие нарушения |
|-------|--|--------------------------------|
| 1. | Пандус эвакуационного выхода, при высоте лестниц 50 см., оборудовать ограждениями с перилами, в нарушение п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ – 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 | Заведующий Москвина Т.Б. |

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов);

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена. (заполняется при проведении выездной проверки)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органом государственного контроля (надзора) отсутствует. (заполняется при проведении выездной проверки)