

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 16а,
тел. (8362) 69-02-21, 69-02-72, факс 69-02-30 E-mail: gu_gochs@mari-el.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской Битвы, д. 38а,
тел. (8362) 69-02-25, 64-30-56, 69-02-25, 69-02-26, факс 64-30-56, E-mail: undmari - el@mail.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗВЕНИГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
425060, Республика Марий Эл, г. Звенигово, ул. Ростовщикова, д. 17,
тел/факс (83645) 7-22-01

г. Звенигово
(место составления акта)

"20" августа 2012 г.
(дата составления акта)
17 часов 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

N 147

По адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, п. Суслонгер, ул. Гагарина, д. 7
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения о проведении проверки № 147 от 26 июля 2013 года, вынесенного
Заместителем главного государственного инспектора Звениговского муниципального района по
пожарному надзору майором вн. службы Ермолаевым Алексеем Николаевичем
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _____ плановая _____ выездная _____ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

юридического лица Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Суслонгерский
детский сад «Лесная Сказка» (МДОУ «Суслонгерский детский сад «Лесная Сказка»),

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

1.	МДОУ «Суслонгерский детский сад «Лесная Сказка» Республика Марий Эл, Звениговский район, п. Суслонгер, ул. Гагарина, д. 7															
" 12 "	августа	20 12	г. с	09	час.	00	мин. до	" 20 "	августа	2012 г	17	час.	00	мин.	Продолжительность	7 рабочих дней

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 7 рабочих дней

(указывается конкретный срок проведения проверки, дней/часов)

Акт составлен: ОНД Звениговского муниципального района УНД Главного управления МЧС
России по Республике Марий Эл

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующая МДОУ «Суслонгерский детский сад «Лесная Сказка» Москвина Т.Б., 26 июня 2013 г.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: старший лейтенант внутренней службы Янашева Екатерина
Юрьевна, старший инспектор отдела надзорной деятельности Звениговского муниципального
района УНД Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл.

Привлечен к проведению проверки в качестве эксперта, представитель экспертной организации:
не привлекались

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии),

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующая МДОУ «Суслонгерский детский сад «Лесная Сказка» Москвина Т.Б.; зав. по хозяйственной части Уколова Е.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Краткая характеристика пожарной опасности объектов:

Здание детского сада представляет собой 2-х этажное здание с чердачным помещением без подвала.

Площадь застройки здания составляет 733,7 кв.м.

По функциональной пожарной опасности: здание зрительного зала Ф 1.1.;

Конструктивное решение здания следующее:

Фундамент- железобетонные блоки;

Наружные и внутренние стены кирпичные, перегородки кирпичные;

Перекрытие- железобетонные плиты;

Кровля- асбестоцементные листы по деревянной обрешетке;

Здание отвечает II-й степени огнестойкости по СНиП 21.01.97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

Планировочное решение здания представляет собой набор детских групп, бытовых и вспомогательных помещений имеющих выходы наружу непосредственно, через общий коридор наружу, через коридор и лестничные клетки наружу.

Объемно-планировочные и конструктивные решения, отображенные в эскизном проекте, не отвечают требованиям СНиП 21.01.97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения». Отступлений от проектного решения в конструктивном исполнении здания при обследовании не обнаружено.

Расстояние до ближайшей пожарной части в пределах 3-х километров.

Выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, организация и проведение противопожарной пропаганды и обучение работников учреждения мерам пожарной безопасности:

Ответственные лица за соблюдение противопожарного режима назначены приказом директора.

Для профилактики пожаров проводится работа, обеспечивающая соблюдение мер пожарной безопасности в учреждении;

Имеются инструкции содержащие основные требования по:

- обеспечению порядка подъезда к зданию и водоисточникам;
- содержанию первичных средств пожаротушения и сигнализации;
- порядку эвакуации людей и материальных ценностей;

Определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, назначены ответственные лица за их проведение. Разработана программа проведения данных мероприятий.

Проведено обучение в специализированном образовательном учреждении в области пожарной безопасности ответственных лиц за проведение противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму.

Монтаж и эксплуатация инженерного оборудования:

В здании детского сада внутренний противопожарный водопровод не предусмотрен проектом.

Содержание систем и средств противопожарной защиты:

Здание оснащено первичными средствами пожаротушения, которые размещены в местах, имеющих свободный доступ, не во всех помещениях имеются указатели о местах их хранения. Пожарные щиты противопожарным инвентарем укомплектованы не в полном объеме. Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией ИП-212М и контрольно-приемного устройства «ГРАНД МАГИСТР»

Другие вопросы проверки:

Производство и поставку продукции, подлежащей обязательной сертификации организация не осуществляет.

Строящихся и реконструируемых объектов на территории детского сада не выявлено.

В ходе проведения проверки:

нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

Анашев

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы :

1. Распоряжение о проведении внеплановой проверки № 147/ПБ от 26 июля 2013 г.;

Подписи лиц, проводивших проверку

Анашев

(подпись)



ст. инспектор ОНД Янашева Е.Ю.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

М.Л.П.

"20" августа 2013 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"20" 08 2013 г. Анашев
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)