

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 16а,
Телефон: 69-02-21, 69-02-72, Факс: 69-02-30, E-mail: info.gu@marchs.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской битвы, д. 38,
тел. (8362) 643056, 690225, 690224, 690226, факс 643056, E-mail: und@marchs.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ЗВЕНИГОВСКОГО И МОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
425060, Республика Марий Эл, г. Звенигово, ул. Ростовщикова, д. 17, тел/факс (883645) 72201
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Звенигово
(место составления акта)

07 июня 2019 года 13 часов 00 мин.
(дата и время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 40

По адресу/адресам:

1. 425050, Республика Марий Эл, Звениговский район, п. Суслонгер, ул. Гагарина, д. 7
(место проведения проверки)

На основании:

Распоряжения о проведении внеплановой проверки Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Суслонгерский детский сад «Лесная сказка» от 03 июня 2019 года № 40, вынесенного Ермолаевым Алексеем Николаевичам – главным государственным инспектором Звениговского и Моркинского муниципальных районов по пожарному надзору
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), Ф.И.О. (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

с целью:

1. контроля исполнения выданного проверяемому лицу предписания ГПН по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 26.03.2019 года № 11/1/1.

была проведена _____ проверка в отношении:

юридического лица - Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Суслонгерский детский сад «Лесная сказка» (далее – МДОУ ««Суслонгерский детский сад «Лесная сказка»))

Дата и время проведения проверки:

1.	МДОУ «Суслонгерский детский сад «Лесная сказка» (фактический адрес), расположенный по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, п. Суслонгер, ул. Гагарина, д. 7														
“	07	”	июня	20	19	г. с	11	час.	00	мин. до	13	час.	00	мин. Продолжительность	2 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 (два) часа

(указывается конкретный срок проведения проверки, дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР Звениговского и Моркинского муниципальных районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Заведующая МДОУ «Суслонгерский детский сад «Лесная сказка» Москвина Татьяна Борисовна уведомлена о начале проведения внеплановой выездной проверки в 10 час. 55 мин. 03.06.2019 года посредством телефонной связи, а также вручения под роспись заверенной копии распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки МДОУ «Суслонгерский детский сад «Лесная сказка» от 03 июня 2019 года № 40, вынесенного Ермолаевым Алексеем Николаевичем –

начальником ОНД и ПР Звениговского и Моркинского муниципальных районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл – главным государственным инспектором Звениговского и Моркинского муниципальных районов по пожарному надзору и предъявления служебного удостоверения: Зюнова К.В. – государственного инспектора Звениговского и Моркинского муниципальных районов по пожарному надзору – старшего инспектора отдела НД и ПР Звениговского и Моркинского муниципальных районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл.

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен(а):** (заполняется при проведении выездной проверки)

03.06.2019 г. 10:55 Заведующая МДОУ «Суслонгерский детский сад «Лесная сказка» Москвина Т.Б.

Москв

3.06.2019г

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Заведующей МДОУ «Суслонгерский детский сад «Лесная сказка» Москвиной Т.Б. представлен информационный листок о деятельности государственного инспектора Республики Марий Эл по пожарному надзору, а также рекомендовано разместить в местах, удобных для ознакомления с ним персонала и посетителей.

Информационный листок получил(а):

Москв

Москвина Т.Б.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

Зюнов Кирилл Васильевич – государственный инспектор Звениговского и Моркинского муниципальных районов по пожарному надзору – старший инспектор отдела НД и ПР Звениговского и Моркинского муниципальных районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл;

совместно с экспертом(ми) и специалистом(ми) экспертных организаций:

не привлекались

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций, сведения о государственной аккредитации привлекаемых экспертов, экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

Москвина Татьяна Борисовна – Заведующая МДОУ «Суслонгерский детский сад «Лесная сказка»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Краткая характеристика пожарной опасности объектов:

Здание детского сада представляет собой 2-х этажное здание с чердачным помещением.

Площадь застройки здания составляет 1025,3 м².

По конструктивной пожарной опасности – Ф1.1

Конструктивное решение здания следующее:

Фундамент – железобетонные блоки;

Наружные и внутренние стены – кирпичные, перегородки – кирпичные;

Перекрытия – железобетонные плиты;

Кровля – асбестоцементные листы по деревянной обрешетке.

Здание отвечает II степени огнестойкости по СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

Планировочное решение здания представляет собой набор детских групп, бытовых и вспомогательных помещений, имеющих выходы непосредственно наружу, через общий коридор наружу, через коридор и лестничные клетки наружу.

Склад представляет собой 1 этажное здание, площадью 136,6 м².

Конструктивное решение здания следующее:

Фундамент – бетонный ленточный;

Наружные и внутренние стены – кирпичные, перегородки – кирпичные;

Перекрытия – железобетонные плиты;

Кровля – односкатная, асбестоцементные листы по деревянной обрешетке.

Здание отвечает II степени огнестойкости по СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

Расстояние до ближайшей пожарной части в пределах 3-х километров.

Выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, организация и проведение противопожарной пропаганды и обучения работников учреждения мерам пожарной безопасности:

Ответственным лицом за обеспечение пожарной безопасности в целом на объекте является заведующий Москвина Т.Б., также приказом заведующего назначено лицо ответственное за пожарную безопасность (Приказ №56-3 от 14.01.2019 года). Для профилактики пожаров проводится работа, обеспечивающая подготовленность работников по соблюдению мер пожарной безопасности. Разработана инструкция о мерах пожарной безопасности.

Монтаж и эксплуатация инженерного оборудования:

Внутренний противопожарный водопровод не предусмотрен по проекту. Наружное пожаротушение предусматривается от поселковой водопроводной сети.

Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре и управления эвакуацией в помещениях детского сада находится в исправном состоянии, помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией. Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения.

Другие вопросы проверенные в ходе проверки:

Производство и поставку продукции, подлежащей обязательной сертификации организация не осуществляет.

Строящихся и реконструируемых подведомственных объектов не выявлено.

В ходе проведения проверки установлено: что предложенные для исполнения мероприятия в предписании № 11/1/1 от 26.03.2019 года, устранены в полном объеме.

~~выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов);~~

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена. (заполняется при проведении выездной проверки)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органом государственного контроля (надзора) отсутствует. (заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. распоряжение о проведении внеплановой проверки от 03.06.2019 года № 40;
2. информационный листок о деятельности государственного инспектора Республики Марий Эл по пожарному надзору;
3. бланк учета проведения противопожарного инструктажа с работниками (обслуживающим персоналом) объекта в рамках мероприятия по контролю;

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы –
государственный инспектор Звениговского и Моркинского муниципальных районов по пожарному надзору
капитан внутренней службы К.В. Зонов

«07» июня 2019 г.

«телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Марий-Эл - абонентский номер 69-02-63, г. Йошкар-Ола, пр. Гагарина, 16-а. время приема информации в рабочие дни с 8:30 до 18:00

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующая МДОУ «Суслонгерский детский сад «Лесная сказка» Москвина Т.Б.

(Ф.И.О. (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«07» июня 2019 г.



Замечания, объяснения по содержанию акта:

замечаний нет

Масл 7.06.2019г
(подпись, число)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки и подписи акта:

« » 2019 г.

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

« »

*Начальник ОНД и ПР Звениговского и
Моркинского муниципальных районов
подполковник внутренней службы*

А.Н. Ермолаев

« » 2019 г.