

РОССИЙ ФЕДЕРАЦИЙ
МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИК
Муниципальный общеобразовательный
учреждений
«Звенигово кыдалаш общеобразовательный икымше
номеран школ»
425060, Марий Эл Республика,
Звенигово ола, Ленин урем, 17
ИНН 1203004443
тел. (83645) 7-14-09
Электронный почта (e-mail) schoolzso-1@yandex.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ
Муниципальное общеобразовательное
учреждение
«Звениговская средняя общеобразовательная
школа № 1»
425060, Республика Марий Эл,
г. Звенигово, ул. Ленина, д. 17
ИНН 1203004443
тел. (83645) 7-14-09
Электронная почта (e-mail) schoolzso-1@yandex.ru

Исх. № 41/1 от 21.09. 2022г.

Старшему дознавателю ОНД и ПР
Звениговского муниципального района УНД и
ПР Главного управления МЧС России по РМЭ,
капитану внутренней службы
Зонову К.В.
директора МОУ «Звениговская СОШ № 1»
Тришковой Н.Ю.

Ответ на представление об устранении причин и условий,
способствовавших совершению административного правонарушения

В ответ на представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения от 22.08.2022 г. сообщаем о мерах принятых для устранения нарушений:

1. Произведен ремонт средств обеспечения пожарной безопасности, а именно дымового извещателя в 1 фойе этажа.
2. Спортивный зал, расположенный в цокольном этаже оборудован автоматической пожарной сигнализацией.
3. Заменен резервный источник питания (АКБ).
4. Для обеспечения четкой слышимости звуковые сигналы СОУЭ обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищенном помещении.
5. Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначены указателями со светоотражающей поверхностью с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

Директор школы



Тришкова Н.Ю.