

Дата размещения сведений о выездной проверке
в ФГИС ЕРКНМ: «01» августа 2022 г.; Учетный № КНМ
12220061000200801029



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пр-т Гагарина, д. 16а,
тел. (8362) 64-30-56, 69-02-25, 69-02-24, 69-02-26, факс 64-30-56, E-mail: undmari-el@mail.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ЗВЕНИГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
425060, Республика Марий Эл, г. Звенигово, ул. Ростовщикова, д. 17

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 74/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
которая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
"ЗВЕНИГОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1"
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Звениговского муниципального района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл –главного государственного инспектора Звениговского муниципального района по пожарному надзору подполковника внутренней службы Ермолаева Алексея Николаевича №74 от «01» августа 2022года в период с «09» августа 2022 г. по «19» августа 2022 г.

старшим дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы Звениговского муниципального района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл – государственным инспектором Звениговского муниципального района по пожарному надзору капитаном внутренней службы Зоновым Кириллом Васильевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор МОУ «Звениговская СОШ №1» Тришкова Наталья Юрьевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Руководителю организации организовать работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (заменить либо восстановить работоспособность дымового пожарного извещателя в фойе 1 этажа у помещения библиотеки) (протокол исследования №79 от 16.08.2022г.)	п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	01.02.2023	
2.	Спортивный зал, расположенный в цокольном этаже, оборудовать автоматической пожарной сигнализацией (протокол исследования №79 от 16.08.2022г.)	п. 4, НПБ 110-03; ст.6, п.10 ст.83 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2023	
3.	Заменить резервный источник питания (АКБ), так как не обеспечивает питание ППКП в дежурном режиме в течение	п. 14.3 НПБ 88-2001; ст.6, п.10 ст.83 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар-	01.02.2023	

	24 часов и в режиме «Тревога» не менее 3 ч. (протокол исследования №79 от 16.08.2022г.)	ной безопасности»		
4.	Для обеспечения четкой слышимости звуковые сигналы СОУЭ обеспечить уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении (уровень звука должен быть не менее 70дБА) фактический уровень звука в кабинетах и помещениях от 39,1 дБА до 63,3 дБА (Протокол измерений №80 от 16.08.2022г.)	ст.6, п.4 ст.84 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.3.15 НПБ 104-03 Нормы пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»; п.7 таб.1 СП 51.13130.2011 «Защита от шума»	01.02.2023	
5.	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначить указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электропитания и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	п.48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	01.02.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МОУ «Звениговская СОШ №1»

Тришкова Наталья Юрьевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы - Государственный инспектор Звениговского муниципального района по пожарному надзору

капитан внутренней службы К.В. Зонов

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.