



М Ч С РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
(Управление надзорной деятельности и
профилактической работы ГУ МЧС России
по Республике Марий Эл)
Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
Звениговского муниципального района

ул. Ростовщикова 17, г. Звенигово, 425060.

Директору МОУ «Звениговская СОШ №1»
Тришковой Н.Ю.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения

«22» августа 2022 г.
(дата составления)

г. Звенигово
(место составления)

Мною, старшим дознавателем ОНД и ПР Звениговского муниципального района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл, капитаном внутренней службы Зоновым Кириллом Васильевичем, в отношении Тришковой Натальи Юрьевны, согласно статье 29.13 КоАП РФ вносится настоящее представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного(ых) правонарушения(й):

1. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (в фойе 1 этажа у помещения библиотеки дымовой пожарный извещатель не функционирует) (протокол исследования №79 от 16.08.2022г.), в нарушение п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479;
2. Спортивный зал, расположенный в цокольном этаже, не оборудован автоматической пожарной сигнализацией (протокол исследования №79 от 16.08.2022г.), в нарушение п. 4, НПБ 110-03; ст.6, п.10 ст.83 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
3. Резервный источник питания (АКБ) не обеспечивает питание ППКП в дежурном режиме в течение 24 часов и в режиме «Тревога» не менее 3 ч. (протокол исследования №79 от 16.08.2022г.), в нарушение п. 14.3 НПБ 88-2001; ст.6, п.10 ст.83 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
4. Для обеспечения четкой слышимости звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении (уровень звука должен быть не менее 70дБА) фактический уровень звука в кабинетах и помещениях от 39,1 дБА до 63,3 дБА (Протокол измерений

№80 от 16.08.2022г.), в нарушение ст.6, п.4 ст.84 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.3.15 НПБ 104-03 Нормы пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»; п.7 таб.1 СП 51.13130.2011 «Защита от шума»;

5. Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, в нарушение п.48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479;

На основании ст. 23.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях обязываю принять меры по устранению выявленных нарушений.

Информацию о принятых мерах **представить** в: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Звениговского муниципального района УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Марий Эл по адресу: РМЭ, г. Звенигово, ул. Ростовщикова, д. 17 **в течение одного месяца** со дня получения настоящего представления.

Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность по ст. 19.6 КоАП РФ.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном действующим законодательством порядке.

Должностное лицо, вносившее представление

(подпись должностного лица УНД)

М.Л.П.

Копию представления получил _____

(дата, подпись, Ф.И.О.)

Копия представления направлена по почте: _____

(дата, номер заказного письма, уведомления)