

РОССИЙ ФЕДЕРАЦИЙ
МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИК

Муниципальный общеобразовательный
учреждений «Мочалище кыдалаш
общеобразовательный школ»
425051 Марий Эл Республик Звенигово район
Мочалище поселок Школьный урем 15
ИНН 1203004860
тел. Факс 8 (83645) 6 - 39 – 09
Электронный почтыжо ushutshool@mail.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Мочалищенская средняя
общеобразовательная школа»
425051 Республика Марий Эл Звениговский район
п. Мочалище ул. Школьная 15
ИНН 1203004860
тел. Факс 8 (83645) 6 - 39 – 09
Электронная почта ushutshool@mail.ru

05.08.2019 г. № 4

На № _____ от _____

Заместителю начальника ОНД и ПР
Звениговского и Моркинского районов
УНД и ПР Главного управления МЧС
России по Республике Марий Эл
капитану внутренней службы
Охотникову А.А.

ИНФОРМАЦИЯ

На представление отдела надзорной деятельности и профилактической работы Звениговского и Моркинского муниципальных районов «об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения в МОУ «Мочалищенская СОШ» от 10.07.2019 г. № 59

Администрация МОУ «Мочалищенская СОШ» информирует Вас о том что рассмотрено предписание и приняты следующие меры по устранению выявленных нарушений законодательства :

1. Для периодичности осмотра огнетушителей (раз в квартал) составлена новая форма журнала учета. В дальнейшем этот журнал будет заполняться.
2. Периодичность осмотра огнетушителей (по факту оформлялось актом проверки) В дальнейшем после составление акта проверки огнетушителей, в этот журнал будет вноситься данные по осмотру огнетушителей. (копия журнала, акта проверки прилагается).
3. Для установки в здании на путях эвакуации аварийного освещения (эвакуационное), заключен договор от 18.07.2019 г. № 426 с МРО ВДПО. В течение августа месяца аварийное освещение будет установлено. (Копия прилагается)
4. Направление движения к пожарным гидрантам, являющимся источником противопожарного водоснабжения обозначено указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их местонахождения вывешены. (фото отчет № 1 прилагается).
5. Инструкция о мерах пожарной безопасности пересмотрена и отражены все вопросы, касающиеся специфики пожарной опасности здания и помещения (копия прилагается).
6. Проведена идентификация складского помещения за кабинетом труда путем установления соответствия следующему существенному признаку: категория помещения по пожарной и взрывопожарной опасности (размещенное в общественном здании помещения складского назначения категорирована по взрывопожарной и пожарной опасности. (копия прилагается).

подпись: 
05.08.19г.

7. Наличие на двери помещения производственного назначения обозначена категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны. (фото № 2 прилагается)

8. Помещение складского помещения за кабинетом труда имеет противопожарные перегородки (кирпичные) не ниже 1 –го типа и перекрытиями не ниже 3 –го типа (металлическое).

9. В складском помещении за кабинетом труда будет установлена сигнализация в августе месяце. Заключен договор от 18.07.2019 г. № 426 с МРО ВДПО. (Копия прилагается)

10. В складском помещении за кабинетом труда установлены светильники с рассеивателем предусмотренным конструкцией светильника. (фото отчет № 3 прилагается)

11. В спортивном зале будет установлена сигнализация в августе месяце. Заключен договор от 18.07.2019 г. № 426 с МРО ВДПО. (Копия прилагается)

12. Уточненная декларация пожарной безопасности , после изменения содержащихся в декларации пожарной безопасности разработана. (прилагается) .

Директор школы:

/В.В.Корнилов/

