

Николаевичем - главным государственным инспектором Звениговского муниципального района по пожарному надзору и предъявления служебного удостоверения: Ермолаева А.Н. –главного государственного инспектора Звениговского муниципального района – начальника отдела НД и ПР Звениговского муниципального района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл.

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен(а):** (заполняется при проведении выездной проверки)

22.11.2019 г. 10:30 Директор МОУ «Суслонгерская СОШ» Желонкина С.Е.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Директору МОУ «Суслонгерская СОШ» Желонкиной С.Е. представлен информационный листок о деятельности главного государственного инспектора Звениговского муниципального района по пожарному надзору, а также рекомендовано разместить в местах, удобных для ознакомления с ним персонала и посетителей.

Информационный листок получил(а):

Желонкина С.Е.

Желонкина С.Е.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

Ермолаев Алексей Николаевич - главный государственный инспектор Звениговского муниципального района по пожарному надзору - начальник отдела НД и ПР Звениговского муниципального района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл совместно с экспертом(ми) и специалистом(ми) экспертных организаций:

не привлекались

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций, сведения о государственной аккредитации привлекаемых экспертов, экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

Желонкина Светлана Евгеньевна – директор МОУ «Суслонгерская СОШ»

Желонкина С.Е.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Краткая характеристика пожарной опасности объектов:

Здание школы представляет собой 3-этажное здание;

Общая развернутая площадь здания – более 6056,2 кв.м.;

По функциональной пожарной опасности – Ф 4.1;

Конструктивное решение здания следующее:

фундаменты – железобетонные ленточные;

наружные и внутренние стены – кирпичные, перегородки – кирпичные, кровля – рубероидная.

Здание отвечает 2-й степени огнестойкости по СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

Планировочное решение здания представляет собой набор учебных кабинетов и бытовых помещений, имеющие выходы в общие коридоры и лестничные клетки.

Объемно-планировочные и конструктивные решения, отраженные в эскизном проекте отвечают требованиям СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Расстояние до ближайшей пожарной части в пределах 4-х километров.

Выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, организация и проведение противопожарной пропаганды и обучения работников учреждения мерам пожарной безопасности:

Ответственные лица за соблюдение противопожарного режима установлены приказом директора, по этажам здания и для каждого помещения.

Для профилактики пожаров проводится работа, обеспечивающая подготовленность работающих в соблюдении мер пожарной безопасности. Имеются инструкции, содержащие основные требования по:

- обеспечению порядка на подъездах к зданию и водосточникам;

- содержанию и введению в действие первичных средств пожаротушения, сигнализации, вызова пожарной охраны;