

Экз. 5А.11

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики
Марий Эл «Косолаповская школа-интернат»



Утверждаю
Директор ГБОУ Республики Марий Эл
«Косолаповская школа-интернат»
З.Д.Киселева
« 15 » 02 2018 года

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых на нем услуг в сфере
образования
(общезитие №1)

Сфера деятельности
Правовые условия
Формы оказания услуг
Категории обучающихся
Категории обучающихся
Категории обучающихся

с. Косолапово

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нем услуг в сфере образования (далее – услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(ются) услуга (услуги):	425531, Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, с. Косолапово, ул. Советская, д.44
Наименование предоставляемой(ых) услуги (услуг):	коррекционно-развивающая компенсационная и логопедическая помощь обучающимся, психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей(законных представителей) и педагогических работников, содержание детей
Сведения об объекте:	
• отдельно стоящее здание	<u>3</u> этажа, <u>1035,1</u> кв. м;
• наличие прилегающего земельного участка (да, нет)	<u>3225</u> кв. м.
Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование – согласно уставу, сокращенное наименование):	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Марий Эл «Косолаповская школа-интернат», ГБОУ Республики Марий Эл «Косолаповская школа-интернат»
Адрес места нахождения организации:	425531, Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, с. Косолапово, ул. Советская, д.50
Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):	оперативное управление
Форма собственности (государственная, муниципальная, частная):	государственная
Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная):	региональная
Наименование и адрес вышестоящей организации:	Министерство образования и науки Республики Марий Эл, 424001, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Успенская, д.36 а

**II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ**

Сфера деятельности:	<u>образование</u>
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность):	<u>110</u>
Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):	<u>на объекте</u>
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):	<u>дети</u>
Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха):	<u>умственно отсталые</u>

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет
2	Сменные кресла-коляски	нет
3	Адаптированные лифты	нет
4	Поручни	нет
5	Пандусы	нет
6	Подъемные платформы (аппарели)	нет
7	Раздвижные двери	нет
8	Доступные входные группы	нет
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	нет
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	нет
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	нет
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информацией зрительной информацией	нет
14	Иные	

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	есть
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	для категории умственно отсталые дети
4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	нет
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	нет
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	нет
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет

8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	нет
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	нет
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	нет
12	Иные	

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Выполнить техническое заключение о соответствии элементов объекта требованиям СП 59.13330.2016 с организационными рекомендациями, архитектурными и/или конструктивными решениями по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов и иных МГН в рамках реализации мероприятий по программе «Доступная среда» в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 на основании обследования доступности объекта для МГН	июнь 2018г.
2	Вход в здание (главный вход, расположенный на 1 этаже) необходимо привести в соответствие нормативным требованиям (расширить дверной проем входных тройных дверей, выполнить пандус).	2018г. (в пределах финансирования)
3	Дальнейшее приведение доступности объекта и предоставляемых услуг для инвалидов требует капитальной реконструкции.	до 2030г – в рамках капитального ремонта