



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ  
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 16а,  
тел. (8362) 69-02-21, 69-02-72, факс 69-02-30 E-mail: gu\_gochs@mari-el.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской Битвы, д. 38,  
тел. (8362) 690225, 693201, 693202 факс 643056, E-mail: undmari-el@mail.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ГОРНОМАРИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КОЗЬМОДЕМЬЯНСК»  
425350, Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Чернышевского д.27,  
тел. (83632) 71393, факс 71393

**ПРЕДПИСАНИЕ № 3/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Республики Марий Эл  
«Козьмодемьянская школа-интернат»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

в лице законного представителя Ерофеева Николая Аркадьевича

индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения о проведении *плановой выездной* проверки *юридического лица* Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Марий Эл «Козьмодемьянская школа-интернат» (далее ГБОУ РМЭ «Козьмодемьянская школа-интернат») от 06 февраля 2017 года № 3 вынесенного Главным государственным инспектором Горномарийского муниципального района и городского округа «Город Козьмодемьянск» по пожарному надзору майором внутренней службы Смирновым О.А. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 ч. 30 мин. по 12 ч. 30 мин. "17" февраля 2017 г., проведена проверка: начальником ОНД и ПР Горномарийского муниципального района и городского округа «Город Козьмодемьянск» УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл майором внутренней службы Смирновым Олегом Анатольевичем; инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Горномарийского муниципального района и городского округа «Город Козьмодемьянск» УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл лейтенантом внутренней службы Хлоповой Ольгой Сергеевной ГБОУ РМЭ «Козьмодемьянская школа-интернат», по адресу: Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Чернышевского, д. 37.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последние – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

**Совместно с:** Новоселовым Александром Геннадьевичем – заместителем директора по АХЧ ГБОУ РМЭ «Козьмодемьянская школа-интернат»

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последние – при наличии), лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи-са-ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

1.	В ряде помещений (кабинет изолятора, кабинет врача, в процедурной, в подсобном помещении и учебном классе общежития) не обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.	п.6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390	03.04.2017	
2.	В кабинете информатики огнетушитель №12 расположен на высоте более 1,5 метра (фактически 1,66 м); в библиотеке огнетушитель №9 расположен на высоте более 1,5 метра (фактически 1,61 м); в спортивном зале огнетушитель №13 расположен на высоте более 1,5 метра (фактически 1,61 м); в столовой огнетушители №25 и №16 расположены на высоте более 1,5 метра (фактически 1,57 м и 1,61м); на складе одежды огнетушитель №25 расположен на высоте более 1,5 метра (фактически 1,64м); в тренажерном зале огнетушитель №16 расположен на высоте более 1,5 метра (фактически 1.67м)	п. 480 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390	03.04.2017	
3.	На планах эвакуации 1-ого и 2-го этажей отсутствуют места размещения средств противопожарной защиты.	п. 6.2.3 «г» ГОСТ Р 12.2.143-2009 ССБТ. Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля.	03.04.2017	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР Горномарийского  
муниципального района и городского округа

«Город Козьмодемьянск» О.А. Смирнов

(должность, фамилия, инициалы государственного  
инспектора по пожарному надзору)

(подпись)



Инспектор ОНД и ПР Горномарийского  
муниципального района и городского округа

«Город Козьмодемьянск» О.С. Хлопова

(должность, фамилия, инициалы государственного  
инспектора по пожарному надзору)

(подпись)



" 21 " февраля 2017 г.

Предписание для исполнения получил(а):

Смирнов О.А.  
(подпись)

Директор Смирнов О.А.  
(должность, фамилия, инициалы)

" 21 " февраля 2017 г.

<\*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.