

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Марий Эл "Автодорожный техникум"
(ГБПОУ Республики Марий Эл "АДТ")

425200, Республика Марий Эл, пгт. Медведево, ул. Ленина, д.14
ОКПО 05237215, ОГРН 1021201050441, ИНН/КПП 1207002479/ 120701001
тел. 8(8362) 58-02-52 – директор, тел./факс 8(8362) 58-29-58 – главный бухгалтер,
тел./факс 8(8362) 58-20-45 – приёмная, E-mail: adt@mari-el.gov.ru

15.01.2026 г. № 22
на № _____ от _____

Прокуратура Медведевского района
Заместителю прокурора района
советнику юстиции
Шабердиной Л.Н.

В ответ на Представление № 2-23-2025 от 15.12.2025 г. об административном правонарушении можем предоставить следующие пояснения.

В связи с проводимым ремонтом здания, журнал эксплуатации системы на момент проверки не был представлен. Все системы и установки проверяются ежемесячно. Подрядная организация, с которой заключен договор на обслуживание систем и установок ООО «Спецмонтажналадка». Последняя проверка была 11.03.2025 до проведения капитального ремонта. Сканкопия журнала прилагается.

В образовательной организации выделен один канал связи (точка извещения). На момент проверки автоматическая пожарная сигнализация лабораторного корпуса находилась в нерабочем состоянии.

На сегодня (22.01.2026) проведено тестирование системы, составлена смета на выполнение ремонтных работ пожарной сигнализации и СОУЭ в здании лабораторного корпуса мастерской по адресу: Республика Марий Эл, п. Медведево, ул. Ленина, д.14/1 (сметные расчеты №2-26 и №3-26) Сметы прилагаются. Заключен контракт №2-26 с ООО «Спецмонтажналадка» (ИКЗ 26 2 1207002479 120701001 0011 000 0000 244). Работы будут выполнены до 31 января 2026 г. По результатам выполненных работ будет представлен дополнительно.

В лабораторном корпусе располагаются зоны по видам работ ФП «Профессионалитет» национального проекта «Образование». Для размещения дополнительного оборудования в зонах работ необходимо согласование дизайн-проекта. В настоящее время согласование произведено. Огнетушители закреплены на кронштейнах на высоте 150 см (верхняя точка огнетушителя) над уровнем пола. Фото прилагаются. Огнетушители обозначены знаком «Огнетушитель» (ГОСТ 12.4.026).

План эвакуации при возникновении пожара/аварии разработан. Размеры плана 600х400 мм, распечатан на пластике, закреплен на высоте 1.6 м от пола у входа в лабораторный корпус, с указанием знака «Вы

находитесь здесь», ориентирован относительно входа, хорошо освещен. Фото прилагаются.

Ручные пожарные извещатели будут установлены до 31 января в рамках контракта №2-26 с ООО «Спецмонтажналадка» (ИКЗ 26 2 1207002479 120701001 0011 000 0000 244). О результатах будет представлена дополнительная информация.

Вопрос о дисциплинарной ответственности рассмотрен. Корягин Алексей Павлович, начальник хозяйственной части, был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания (Приказ № 2/1 от 13.01.2026 г.).

Директор



О.Н.Ильина