

«18» февраля 2022 г.; Учетный № КНМ 12220061000200845973

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/10898462>

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Согласована прокуратурой Республики Марий Эл 30.10.2021 при рассмотрении плана

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры



QR-код*



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 16а,
тел. (8362) 69-02-21, 69-02-72, факс 69-02-30 E-mail: gu_gochs@mari-el.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской Битвы, д. 38,
тел. (8362) 690225, 693201, 693202 факс 643056, E-mail: undmari-el@mail.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
МАРИ ТУРЕКСКОГО И ПАРАНЬГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
425500, Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, ул. Красноармейская, д. 12, тел/факс (88362)693296
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 04/3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Республики Марий Эл "Строительно-технологический техникум" (ОГРН: 1021200695295, ИНН: 1211001615), инд. 425570 Республика Марий Эл, Параньгинский район, пгт.Параньга, ул.Тукаевская, д.146

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении *плановой выездной* проверки *юридического лица* Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Марий Эл "Строительно-технологический техникум", № 04/ПБ от 02 февраля 2022 года вынесенного начальником ОНД и ПР Мари –Турекского и Параньгинского муниципальных районов главным государственным инспектором Мари-Турекского и Параньгинского муниципальных районов по пожарному надзору подполковником внутренней службы Стяжкиным В.В., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с "07" февраля 2022 г., 09 час. 00 мин. по "18" февраля 2022 г., 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

«07»	февраля	2022г	с	09 час. 00 мин.	до	10 час. 00 мин.	продолжительность	1 час
------	---------	-------	---	-----------------	----	-----------------	-------------------	-------

«08»	февраля	2022г	с	09 час. 00 мин.	до	12 час. 00 мин.	продолжительность	3 часа
«15»	февраля	2022г	с	11 час. 00 мин.	до	13 час. 00 мин.	продолжительность	2 часа
«18»	февраля	2022г	с	09 час. 00 мин.	до	10 час. 00 мин.	продолжительность	1 час

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

4 рабочих дня/ в течении 7 часов

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

проведена плановая выездная проверка:

начальником ОНД и ПР Мари-Турекского и Параньгинского муниципальных районов по Республике Марий Эл подполковником внутренней службы Стяжкиным Вячеславом Вениаминовичем, старшим дознавателем ОНД и ПР Мари-Турекского и Параньгинского муниципальных районов по Республике Марий Эл майором внутренней службы Сафиним Тахиром Яудатовичем, Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Марий Эл "Строительно-технологический техникум", адрес регистрации: инд. 425570 Республика Марий Эл, Параньгинский район, пгт.Параньга, Тукаевская, д.146. Фактический адрес осуществления деятельности: инд. 425570 Республика Марий Эл, Параньгинский район, пгт.Параньга, ул. Тукаевская, д.146.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последние – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

Совместно с: директором Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Марий Эл "Строительно-технологический техникум" Габдуллиным Мансуром Мубараковичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последние – при наличии), лиц участвующих в проверке)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ Препинания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	В комнате №3 общежития электропроводка проложена по горючему основанию (деревянной перегородке)	п. 35 «з» Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.08.2022	
2.	Распаячная коробка электропроводов в комнате №3 общежития не закрыта крышкой	п. 35 «б» Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.08.2022	
3.	На дверях, ведущих из общего коридора общежития на лестничные клетки, отсутствуют приспособления для самозакрывания	п. 24 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.08.2022	
4.	На первом этаже в коридоре расстояние между дымовыми пожарными извещателями составляет 8,45 м при ширине коридора менее	п. 12.28 НПБ 88-2001	01.08.2022	

	3 м,			
5.	На первом этаже в фойе расстояние между дымовыми пожарными извещателями составляет 6,1 м	п. 12.28 НПБ 88-2001	01.08.2022	
6.	В помещении столовой расстояние между дымовыми пожарными извещателями составляет 4,9 м и 5,8 м,	п. 12.28 НПБ 88-2001	01.08.2022	
7.	Горячий цех не оборудован системой АПС	п. 4 НПБ 110-03)	01.08.2022	
8.	Резервный источник питания (АКБ) не обеспечивает питание ПАК «Стрелец-мониторинг» в дежурном режиме в течение 24 часов,	п. 14.3 НПБ 88-2001	01.08.2022	
9.	Максимальный уровень звуковых сигналов СОУЭ на расстоянии 1.5 метра от уровня пола, указанных в протоколе № 10 менее 75 дБА - помещение столовой составляет 66,7 дБА Максимальный уровень звуковых сигналов СОУЭ на уровне головы спящего человека, указанных в протоколе № 10 менее 75 дБА - комната №3 составляет 57,1 дБА	п.3.14, п.3.15 НПБ 104-03 Нормы пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях», п.54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.08.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Мари-Турекского и Параньгинского муниципальных районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл

*подполковник внутренней службы
Стяжкин Вячеслав Вениаминович*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

(подпись)

Старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Мари-Турекского и Параньгинского муниципальных районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл

*майор внутренней службы
Сафин Тахир Яудатович*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)



(подпись)

" 18 " февраля 2022г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

Директор
ГБПОУ Республики Марий Эл «СТТ»
Габдуллин Мансур Мубаратович

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

" 18 " февраля 2022г.

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.