

«18» февраля 2022 г.; Учетный № КНМ 12220061000200826538

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/10898462>

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Согласована прокуратурой Республики Марий Эл 30.10.2021 при рассмотрении плана

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры



QR-код\*



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ  
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 16а,  
тел. (8362) 69-02-21, 69-02-72, факс 69-02-30 E-mail: gu\_gochs@mari-el.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской Битвы, д. 38,  
тел. (8362) 690225, 693201, 693202 факс 643056, E-mail: undmari-el@mail.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
МАРИ ТУРЕКСКОГО И ПАРАНЬГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ  
425500, Республика Марий Эл, Мари-Турекский район, ул. Красноармейская, д. 12, тел/факс (88362)693296  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

## ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 06/3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Республики Марий Эл "Строительно-технологический техникум" (ОГРН: 1021200695295, ИНН: 1211001615), инд. 425570 Республика Марий Эл, Параньгинский район, пгт.Параньга, ул.Тукаевская, д.146

(указывается контролируемое лицо в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении *плановой выездной* проверки *юридического лица* Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Марий Эл "Строительно-технологический техникум", № 06/ПБ от 02 февраля 2022 года вынесенного начальником ОНД и ПР Мари –Турекского и Параньгинского муниципальных районов главным государственным инспектором Мари-Турекского и Параньгинского муниципальных районов по пожарному надзору подполковником внутренней службы Стяжкиным В.В., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с "07" февраля 2022 г., 09 час. 00 мин. по "18" февраля 2022 г., 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

«07»	февраля	2022г	с	09 час. 00 мин.	до	10 час. 00 мин.	продолжительность	1 час
------	---------	-------	---	-----------------	----	-----------------	-------------------	-------

«08»	февраля	2022г	с	09 час. 00 мин.	до	12 час. 00 мин.	продолжительность	3 часа
«15»	февраля	2022г	с	11 час. 00 мин.	до	13 час. 00 мин.	продолжительность	2 часа
«18»	февраля	2022г	с	09 час. 00 мин.	до	10 час. 00 мин.	продолжительность	1 час

**проведение выездной проверки не приостанавливалось**

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**

**4 рабочих дня/ в течении 7 часов**

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

проведена плановая выездная проверка:

начальником ОНД и ПР Мари-Турекского и Параньгинского муниципальных районов по Республике Марий Эл подполковником внутренней службы Стяжкиным Вячеславом Вениаминовичем, старшим дознавателем ОНД и ПР Мари-Турекского и Параньгинского муниципальных районов по Республике Марий Эл майором внутренней службы Сафиним Тахиром Яудатовичем, Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Марий Эл "Строительно-технологический техникум", адрес регистрации: инд. 425570 Республика Марий Эл, Параньгинский район, пгт.Параньга, Тукаевская, д.146. Фактический адрес осуществления деятельности: инд. 425570 Республика Марий Эл, Параньгинский район, пгт.Параньга, ул.Тукаевская, д.146.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последние – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

**Совместно с:** директором Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Марий Эл "Строительно-технологический техникум" Габдуллиним Мансуром Мубараковичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последние – при наличии), лиц участвующих в проверке) -

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ Препи сания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Ковровая дорожка уложенная на полу возле эвакуационного выхода в здании учебной мастерской, не закреплена к полу, в нарушение п. 31 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	п. 31 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.08.2022	
2.	Светильник в коридоре над входом в кабинет №23, в здании учебной мастерской, не закрыт колпаком (рассеивателем)	п. 35 «в» Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.08.2022	
3.	В кабинете №15, здания учебной мастерской, возле электрощитка располагается горючий материал	п.35 «е» Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.08.2022	

4.	В кабинете №15, здания учебной мастерской, эксплуатируется поврежденный электровыключатель	п.35 «б» Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.08.2022	
5.	В кабинете №15, здания учебной мастерской, электропроводка проложена по горючему основанию	п.35 «з» Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.08.2022	
6.	помещение теплицы в здании учебной мастерской не оборудовано системой АПС	п. 4 НПБ 110-03	01.08.2022	
7.	Максимальный уровень звуковых сигналов СОУЭ на расстоянии 1.5 метра от уровня пола, указанных в протоколе № 12 менее 75 дБА - кабинет мастерской №25 составляет 57,3 дБА - кабинет мастерской №18 составляет 54,1 дБА кабинет №20 составляет 53,3 дБА	п.3.14, п.3.15 НПБ 104-03 Нормы пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях», п.54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.08.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Мари-Турекского и Параньгинского муниципальных районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл

подполковник внутренней службы

Стяжкин Вячеслав Вениаминович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)



(подпись)

Старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Мари-Турекского и Параньгинского муниципальных районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл

майор внутренней службы

Сафин Тахир Яудатович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

" 18 " февраля 2022г.

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:

Директор

ГБПОУ Республики Марий Эл «СТТ»

Габдуллин Мансур Мубаракович

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

" 18 " февраля 2022г.

<\*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.