



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 16а,
тел. (8362) 69-02-21, 69-02-72, факс 69-02-30 E-mail: gu_gochs@mari-el.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. ГСБ 38а,
тел. (8362) 69-02-24, 64-30-56, 69-02-25, 69-02-26, 69-32-02,
факс 64-30-56, E-mail: undmari - el@mail.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КИЛЕМАРСКОГО И ЮРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ

425270, Республика Марий Эл, Килемарский район, п. Килемары, ул. Горького д. 19, тел./факс (83643) 2-11-33
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ПРЕДПИСАНИЕ № 83/1/1-11

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению
Республики Марий Эл «Ардинский профессиональный техникум»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

в лице директора ГБПОУ РМЭ «Ардинский профессиональный техникум»
Скворцова Владимира Витальевича

индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения о проведении *плановой выездной* проверки *юридического лица* Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Марий Эл «Ардинский профессиональный техникум» (далее – ГБПОУ РМЭ «Ардинский профессиональный техникум») № 83 от 31 августа 2015 года вынесенного Александровым Алексеем Сергеевичем – главным государственным инспектором Килемарского и Юринского муниципальных районов по пожарному надзору – начальником отдела надзорной деятельности Килемарского и Юринского муниципальных районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 11 ч 00 мин. по 14 ч 00 мин. "15" сентября 2015 года и с 09 ч 00 мин. по 10 ч 00 мин. "25" сентября 2015 года

проведена проверка: старшим инспектором отдела надзорной деятельности Килемарского и Юринского муниципальных районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл капитаном внутренней службы Полушиным Александром Евгеньевичем, инспектором отдела надзорной деятельности Килемарского и Юринского муниципальных районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл лейтенантом внутренней службы Коробейниковым Андреем Михайловичем, ГБПОУ РМЭ «Ардинский профессиональный техникум», по адресу (ам):

Республика Марий Эл, Килемарский район, п. Механизаторов, ул. Ветеранов, 4;

Республика Марий Эл, Килемарский район, п. Механизаторов, ул. Ветеранов, 3;

Республика Марий Эл, Килемарский район, п. Механизаторов, ул. Ветеранов, 5;

Республика Марий Эл, Килемарский район, п. Механизаторов, ул. Ветеранов, 5а

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последние – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

Совместно с: Скворцовым Владимиром Витальевичем – директором ГБПОУ РМЭ «Ардинский профессиональный техникум», Смирновой Любовью Витальевной – заместителем директора по АХР ГБПОУ РМЭ «Ардинский профессиональный техникум», ответственным за ПБ в учреждении.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последние – при наличии), лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
Общие мероприятия				
1.	Руководителем учреждения не определено лицо, ответственное за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей, в нарушение ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ, СП 9.13130.2009, п. 4.1.32.	ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ, ч. 1 ст. 6, СП 9.13130.2009, п. 4.1.32	до 25.03.2016 г.	
2.	Инструкция о мерах пожарной безопасности в учреждении выполнена не для каждого объекта и не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, в нарушение Правил противопожарного режима в РФ, п. 2.	ППР в РФ, п. 2	до 25.03.2016 г.	
3.	Руководитель учреждения не обозначил указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения направление движения к пожарным гидрантам и водоемам (пожарный резервуар на 30 м ³), являющимися источниками противопожарного водоснабжения, в нарушение п. 55 Правил противопожарного режима в РФ.	ППР в РФ, п. 55	до 25.03.2016 г.	
4.	Не организовано проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний пожарных лестниц (наружная пожарная лестница с торца здания общежития) с составлением соответствующего протокола испытаний, в нарушение Правил противопожарного режима в РФ, п. 24.	ППР в РФ, п. 24	до 25.03.2016 г.	
5.	На путях эвакуации второго этажа учебного корпуса допускается применение покрытия полов с неизвестными показателями пожарной опасности (фактически линолеум на полу), в нарушение ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6, ч.6 ст.134 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6, ч.6 ст.134 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	до 25.03.2016 г.	
Здание учебного корпуса (п. Механизаторов, ул. Ветеранов, 4)				
6.	Допускается хранение под лестничным маршем с 1-го на 2-ой этаж вещей, мебели и других горючих материалов, в нарушение Правил противопожарного режима в РФ, п. 23 (к).	ППР в РФ, п. 23 (к)	до 25.03.2016 г.	
7.	На лестничной площадке 2-го этажа огнетушитель № 12 установлен на высоте более 1,5 метра, в нарушение Правил противопожарного режима в РФ, п. 480.	ППР в РФ, п. 480	до 25.03.2016 г.	
8.	На путях эвакуации на остекленных дверях не установлены защитные решетки до высоты не менее 1,2 м, в нарушение ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ, СП 1.13130.2009, п. 8.2.6.	ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ, ч. 1 ст. 6, СП 1.13130.2009, п. 8.2.6	до 25.03.2016 г.	
9.	Помещения подвала не обеспечены огнетушителями по нормам согласно приложений №1 и 2 Правил противопожарного режима в РФ, в нарушение Правил противопожарного режима в РФ, п. 70, п. 478.	ППР в РФ, п. 70, п. 478	до 25.03.2016 г.	
Здание корпуса практических занятий (п. Механизаторов, ул. Ветеранов, 5)				
10.	Помещения столярной мастерской, кабинета мастера столярной мастерской, мастерской печных и каменных работ при применении автоматической пожарной сигнализации в	ППР в РФ, п. 61; НПБ 110-03, п. 3; СП 5.13130.2009,	до 25.03.2016 г.	

	здании не оборудованы дымовыми пожарными извещателями, в нарушение Правил противопожарного режима в РФ, п. 61; НПБ 110-03, п. 3; СП 5.13130.2009, п. 13.3.2.	п. 13.3.2		
Здание учебно-производственных мастерских (п. Механизаторов, ул. Ветеранов, 5а)				
11.	Руководитель учреждения не обеспечил сбор использованных обтирочных материалов в помещениях автогаража и тракторного бокса в контейнеры из негорючего материала с закрывающейся крышкой и удаление по окончании рабочей смены содержимого указанных контейнеров, в нарушение Правил противопожарного режима в РФ, п. 27.	ППР в РФ, п. 27	до 25.03.2016 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Предписание вынес:

Ст. инспектор ОНД Килемарского и Юринского муниципальных районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Марий Эл капитан внутренней службы

Полушин Александр Евгеньевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"25" сентября 2015 г.



Предписание для исполнения получил:

В. В. В.
(подпись)

директора ГБПОУ АНЗ АИТ "Сибур" В. В.
(должность, фамилия, инициалы)

"25" сентября 2015 г.

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.