

Дата размещения сведений о выездной проверке
в ФГИС ЕРКНМ: «03» декабря 2021 г.

Учетный номер проверки: 12210061000201432673



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА»

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской битвы, д. 38,
тел. (8362) 69-02-13, факс 64-30-56, E-mail: ondiola.mari-el@mail.ru

г. Йошкар-Ола
(место составления акта)

"20" декабря 2021 г.
(дата составления акта)
10 часов 00 мин
(время составления акта)

Акт № 377
плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа «Город Йошкар-Ола» - заместителя главного государственного инспектора городского округа «Город Йошкар-Ола» по пожарному надзору подполковника внутренней службы Лосева Алексея Николаевича о проведении плановой выездной проверки от 03.12.2021 №377. Учетный номер выездной плановой проверки в ЕРКНМ: 12210061000201432673.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер функции № 10001495160

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Ямбашевым Станиславом Евгениевичем – старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа «Город Йошкар-Ола».

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

1) Не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) Не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: здания, помещений ГБПОУ РМЭ «ТТК»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 62а

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" (ИНН: 1215108817), 424000 РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ, ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА, УЛИЦА СТРОИТЕЛЕЙ, Д. 62

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "13" 12 2021 г., 09 час. 00 мин.

по "20" 12 2021 г., 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

«13»	декабря	2021г	с	09 час. 00 мин.	до	11 час. 00 мин.	продолжительность	2 часа
«20»	декабря	2021г	с	09 час. 00 мин.	до	10 час. 00 мин.	продолжительность	1 час

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 рабочих дня / 3 часа

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "13" декабря 2021 г., 09 час. 00 мин. по "13" декабря 2021 г., 11 час. 00 мин.

по месту: 424000 РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ, ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА, УЛИЦА СТРОИТЕЛЕЙ, Д. 62

по результатам которого составлены: протокол осмотра от 13.12.2021 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- 1) Материалы контрольно-наблюдательного дела;
- 2) Материалы, представленные контролируемым лицом и рассмотренные контрольным (надзорным) органом

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Краткая характеристика пожарной опасности объектов:

Здание учебного корпуса ГБПОУ РМЭ «ТТК» 2 этажное. Класс функциональной пожарной опасности объекта – Ф 4.1. Конструктивное решение здания следующее: Фундаменты бутовые ленточные; наружные стены – кирпичные; перекрытия железобетонные, перегородки кирпичные.

Планировочное решение: здание разделено на 2 части. Спортивный зал и учебная гостиная. С гостиной имеется один выход, со спортзала 3 эвакуационных выхода.

Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией 2-го типа.

Расстояние до ближайшей пожарной части в пределах 2 километра.

Содержание систем и средств противопожарной защиты:

Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией 2-го типа, аварийным и эвакуационным освещением. Ежеквартальные акты проверок систем пожарной безопасности в наличии.

ГБПОУ РМЭ «ТТК» не осуществляет производство и поставку продукции, подлежащей обязательной сертификации согласно Постановления Правительства РФ от 17 марта 2009 г. N 241 "Об утверждении списка продукции, которая подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

1) При эксплуатации эвакуационного выхода из кабинета №26 (гостиница) не соблюдены проектные решения, а именно ширина выхода из кабинета составляет 0,7 м, (по проекту 0,8 м), в нарушении п. 23 Правил противопожарного режима утв. ПП РФ от 16.09.2020 №1479., п. 2 ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.19 СП 1.13130.2020, п. 6.16 СНиП 21-01-97, п. 4.2 СНиП II-A.5-62, что зафиксировано и подтверждается протоколом осмотра и фототаблицей от 13.12.2021.

указываются обязательные требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования

не устранялись

указываются сведения о факте устранения нарушений, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протокол осмотра от 13.12.2021.
- 2) Фототаблица от 13.12.2021.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа «Город Йошкар-Ола» капитан внутренней службы Ямбашев Станислав Евгеньевич

(должность, фамилия, имя, отчество инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



Ямбашев Станислав Евгениевич – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы
городского округа «Город Йошкар-Ола» т. 8 (8362) 69-02-13

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом выездной проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

от ознакомления с актом выездной проверки отказался(ась)

(делается отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления*))

Акт выездной проверки направлен в электронном виде

(делается отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале *)

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.