

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«22» августа 2024 г., 12240061000211888499

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа "Город Йошкар-Ола"**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

Респ Марий Эл, г Йошкар-Ола, ул Героев Сталинградской битвы, Дом 38, тел. 88362690213, e-mail:
yambashev.se@12.mchs.gov.ru

(место вынесения предостережения)

**Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
от « 22 » августа 2024 г. № 2408/002-12/83/ПНН**

1. Предостережение объявлено

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ", адрес юридического лица: 424007,
РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ, ЙОШКАР-ОЛА, СТРОИТЕЛЕЙ УЛИЦА, 62 ИНН 1215108817

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в розничном пакете), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении

федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

1. В адрес Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл направлено письмо Министерства образования и науки Республики Марий Эл, в котором приведены даты ввода в эксплуатацию средств обеспечения пожарной безопасности объектов защиты учреждения (системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре). Согласно предоставленным сведениям указанные системы эксплуатируются сверх срока службы по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 62А.

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

1. Наименование нормативного или правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 54 Правил, абзац 4

Обязательное требование

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

**ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:**

1) Проанализировать информацию о сроке службы средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения объектов защиты. 2) Установить (документарное подтверждение) фактическое наличие информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы. 3) Обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя

Э.И. АХЧ+



(поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации. 4) При реализации вышеуказанных мероприятий необходимо руководствоваться в том числе положениями "ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность".

(указываются меры, которые необходимо принять контролирующему лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов))

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Дознаватель отделения административной практики и дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа "Город Йошкар-Ола" управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл (государственный инспектор городского округа "Город Йошкар-Ола" по пожарному надзору) Мухлыгин Антон Дмитриевич

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица)



подпись

Мухлыгин Антон Дмитриевич - Дознаватель отделения административной практики и дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа "Город Йошкар-Ола" управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл (государственный инспектор городского округа "Город Йошкар-Ола" по пожарному надзору) телефон: +78362690213, E-mail: muhlygin.ad@12.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале