



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 16а,
тел. (8362) 69-02-21, 69-02-72, факс 69-02-30 E-mail: gu_gochs@mari-el.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской Битвы, д. 38,
тел. (8362) 690225, 693201, 693202 факс 643056, E-mail: undmari-el@mail.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗВЕНИГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
425060, Республика Марий Эл, г. Звенигово, ул. Ростовщикова, д. 17,
тел/факс (83645) 7-22-01

ПРЕДПИСАНИЕ № 215/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственному бюджетному образовательному учреждению среднего профессионального образования Республики Марий Эл «Транспортно-энергетический техникум» в лице директора

Новокшанова Андрея Николаевича

индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения о проведении *плановой выездной* проверки ГБОУ СПО РМЭ «ТЭТ» № 215 от 19 ноября 2013 года, вынесенного Главным государственным инспектором Звениговского муниципального района по пожарному надзору подполковником вн. службы Загайновым К.Л., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 ч 00 мин. "26" ноября 2013 г. по 15 ч 00 мин. "05" декабря 2013 г. проведена проверка: начальником ОНД Звениговского муниципального района УНД Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл подполковником вн. службы Загайновым Константином Львовичем, ГБОУ СПО РМЭ «ТЭТ», по адресу (ам): Республика Марий Эл, г. Звенигово ул. Ленина 1; г. Звенигово ул. Ленина 5; г. Звенигово ул. Пушкина 4; с. Красный Яр ул. Центральная 15; с. Красный Яр ул. Центральная 16; с. Красный Яр ул. Чарапунчо 21; п. Красногорский ул. Ленина 53

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последние – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

Совместно с директором ГБОУ СПО РМЭ «ТЭТ» Новокшановым Андреем Николаевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последние – при наличии), лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	Учебный корпус (с. Красный Яр)			
1	Не представлены факты обязательного подтверждения соответствия требованиям пожарной безопасности для полов (линолеум) на 2-ом этаже	ФЗ-123 от 22.07.2008 г. ст. 145 ч.4	до 01.08.2014 г.	
2	Первичные средства пожаротушения не имеют соответствующих сертификатов	Правила противопожарного режима в РФ п.70	до 01.08.2014 г.	
	Учебный корпус (г. Звенигово)			
3	Первичные средства пожаротушения не имеют соответствующих сертификатов	Правила противопожарного режима в РФ п.70	до 01.08.2014 г.	

4	Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний	Правила противопожарного режима в РФ п.24	до 01.08.2014 г.	
5	Руководитель организации не провел проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки)	Правила противопожарного режима в РФ п.21	до 01.08.2014 г.	
Общежитие (г. Звенигово)				
6	На путях эвакуации допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем: В2, РП2, ДЗ, Т2 (по факту Г4, В3, РП3, ДЗ, Т2)	СП 1.13130.2009 Эвакуационные пути и выходы п.4.3.1	до 01.08.2014 г.	
7	Руководитель организации не провел проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки)	Правила противопожарного режима в РФ п.21	до 01.08.2014 г.	
Мастерские (п. Красногорский)				
8	Здание мастерских не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией	СП 5.13130.2009 Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические таб.1А п.9	до 01.08.2014 г.	
9	Здание мастерских не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	СП 3.13130.2009 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре таб.2 п.14	до 01.08.2014 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;


- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД Звениговского района Загайнов К.Л.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"05" сентября 2013 г.



Предписание для исполнения получил:

[Signature]
(подпись)

Директор ГБОУ СПО РМЭ «ТЭТ» Новокшанов А.Н.

(должность, фамилия, инициалы)

"5" сентября 2013 г.